

## Vyjádření č. 31/2019

stavební povolení, stavební povolení

**Žadatel:**

K PROJEKT, Kročil a Belžík, s.r.o.  
Ing. Tomáš Kročil  
Uherskobrodská 984  
76326 Luhačovice

**Investor:**

Město Uherský Brod  
Libor Obadal  
Masarykovo nám. 100  
68801 Uherský Brod

**Název stavby - akce :**

**Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci**

Místo stavby : újezdec u luhačovic

Katastr : Újezdec u Luhačovic

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Zařízení v majetku a provozování naší a. s. se dotýká pouze stavební objekt SO 04 Nová přípojka NN.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz kanalizací středisko Uh. Brod – Ing. Miroslav Zatloukal, tel. čís. 572 637 671.

Souběh kabelového vedení s kanalizačním zařízením požadujeme provést ve výjimečné vzdálenosti minimálně dle ČSN 736005 od líce kabelového vedení po líc kanalizační stoky.

Souběh v blízkosti kanalizačních revizních šachet požadujeme provést ve vzdálenosti minimálně 1,0 m.

Kabelové vedení požadujeme uložit v celé délce do chráničky.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (souběh, křížení dle ČSN 736005, vytýčení, umístění součástí stavby minimálně 1,0 m od líce kanalizace, kontrola při výkopových pracích, kontrola dodržení vzdáleností, ...) - viz samostatná příloha k vyjádření.

K ostatním stavebním objektům (SO 01, SO 02, SO 03, SO 05 a SO 06) nemáme námitek, jelikož se v jejich blízkosti nenachází zařízení v majetku a provozování naší společnosti.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1


**Vyřizuje:** Ing. Iva Juříčková

**Telefon:** 572 530 232

**Datum:** 8.1.2019


**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec,  
ředitel a.s.

# Situace



[illegible]