



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



Zadavatel: město Uherský Brod  
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta  
IČO: 00291463

č.j.: 3/O/2024111

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 04.02.2025

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky:	Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Na Výsluní, Uherský Brod - stavba
Ev. číslo veřejné zakázky:	2024111
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/00291463">https://profily.proebiz.com/profile/00291463</a>
Elektronický nástroj:	<a href="https://josephine.proebiz.com/">https://josephine.proebiz.com/</a>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu jsou tyto dveře ale nejsou nikdy výpisu.

38   61160624R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	4,00000		0,00   SPCM	RTS 24/ II
----------------	---	-----	---------	--	-------------	------------

Dále ve výpisu jsou dveře označené D0 2 ale nejsou nikde ve výkazu.

Odpověď č. 1 :

Jedná se o dveře D01. Ve výkazu doplněna poznámka s popisem dveří.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu je tato položka ale ve výpisu prvků je označení Z08 a Z09 po jednom kuse.

54	7666CP001	D + M předokení roleta Z4, dle specifikace v PD	kus	4,00000		0,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------

Dále je ve výpisu prvků jsou dveře D04 AL dveře ale v rozpočtu nikde nejsou.

Odpověď č. 2 :

Byla upravena příslušná položka ve výkazu výměr se specifikací Z08 a Z09. Ve výkazu doplněna poznámka s popisem dveří.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu je tato položka, která vyznačuje nosnost výtahu 100kg ale ve výpisu prvků je nosnost 300kg.

114	330030010RAA	Výtahy nákladní, osobní, a lůžkové výtah nákladní (jidelní), 100/0,36, 2 stanice, ná- kladíště	kompl	1,00000
-----	--------------	---	-------	---------

Odpověď č. 3 :

Byla upravena položka ve výkazu výměr na nosnost 300 kg (soulad s výpisem).

Dotaz č. 4 :

Dále není uvedena povrchová úprava výtahu komaxit/nerez nebo něco jiného.

Odpověď č. 4:

Zadavatel stanovuje povrchovou úpravu klece a dveří výtahu v broušeném nerez (zrnitost 320).

Zadavatel přílohou k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje upravenou podobu přílohy č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 1.

**Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nebude měnit lhůtu pro podání nabídky, jelikož adekvátně změnil (posunul) lhůtu pro podání nabídky v rámci předchozího vysvětlení ZD č. 1. Tzn., lhůta pro podání nabídky platí stanovena v rámci vysvětlení ZD č. 1.** Obsahová náplň tohoto vysvětlení ZD č. 2 včetně přílohy je pro dodavatele závazná a dodavatelé jsou povinni je použít při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 04.02.2025.

Příloha:

Příloha č. 5 -Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností