











LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OSVĚTLENOST (lx)
1.01	PŘEDSÁLÍ	28,3	200
1.02	BAR	13,0	500
1.03	SÁL	143,9	300
1.04	CHODBA	10,4	100
1.05	WC PRO OOSP	3,0	200
1.06	WC ŽENY	8,8	200
1.07	ÚKLID	2,9	200
1.08	WC MUŽI	10,8	100
1.09	SKLAD/TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,0	100
1.10	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	1,3	200
1.11	WC ZAMĚŠTNANCI	1,6	200
1.12	SKLAD	8,7	100

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  Rozváděč
-  Spínač jednopólový vestavný, řazení č. 1, IP20
-  Spínač sériový vestavný, řazení č. 5, IP20
-  Spínač střídaný vestavný, řazení č. 6, IP20
-  Spínač křížový vestavný, řazení č. 7, IP20
-  Přepínač sériový střídaný vestavný, řazení č. 6+1, IP20
-  Čidlo pohybu – montáž na strop, oblast zachycení 360°, poloměr min. 3m
-  Stmívač vestavný otočný DALI, IP20
-  Ventilátor – spínání spolu s osvětlením do instalační krabice bude vloženo externí dobřhové relé DT3 – dodávka ELE propojení ventilátoru a ovladače kabelem CYKY–J 5x1,5
-  Mezi svítidlo a ovladač bude natažen kabel CYKY–O 2x1,5 (pro ovládání DALI)

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky

čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

čl. 411.4 sítě TN

Spínače budou umístěny ve výšce 1,1m nad podlahou, případně podle požadavků investora.

El. instalace bude uložena pod omítkou a nad podhledy.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 – viz. technická zpráva.

Vypracoval:		Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová			
Místo:	Kyjov, Kostelecká 2650/2a			Datum:	07/2022
Investor:	Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov			Stupeň:	DPS
Část:	D.1.4.2.1 Elektroinstalace – NN			Měřítko:	1:50
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2650 V KYJOV – HUDEBNÍ KLUB "JANČOVKA" SVĚTELNÉ ROZVODY			Výkres č.:	Paré č.:
				03	