



ROZVÁDEČ PŘÍSÁLÍ RP2

ROZVÁDEČ: OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÁ MONTÁŽ, 96 MODULŮ, BILÝ

ROZMĚRY: V x Š x H = 770 x 588 x 136 mm

PŘÍVOD: SPODEM

VÝVOD: NAHORU, DOLŮ

KRYTÍ: IP 30

PRO POUŽITÝ ROZVÁDEČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLEM ROZVÁDEČEI

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-S

OCHRANA: PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ
Čl. 411.3.1
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
Čl. 411.3.2
DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY
Čl. 411.3.3
DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO SVĚTELNÉ OBVODY
Čl. 411.3.4
SÍŤ TN
DLE ČSN 33 2000-5-51, ed. 3

PROSTŘEDÍ:

ENERGETICKÁ BILANCE: P_I = 6,2 kW
INSTALOVANÝ VÝKON: 0,7
SOUČINNOST: 20%
REZERVA: P_p = 5,3 kW
PŘEPOČTENÝ VÝKON: 0,95
ÚČINNÍK: ln = 8,1 A
JMENOVITÝ PROUD:

POZNÁMKA:

ROZVÁDEČ BUDE MIMO POPISU JISTICÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNÉ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE
POUŽITÉ PŘÍSTROJE BUDOU MIT ZKRATOVOU ODOLNOST 10kA, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Vypracoval:	Ing. Kateřina Svobodová	Ing. Kateřina Svobodová
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Svobodová	
Místo:	Kyjov, Kostecká 2650/2a	
Investor:	Město Kyjov	
Část:	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov	
Stupeň:	D.1.4.2.1 Elektronistace – NN	
Meřilko:		
Výkres č.:		
Paré č.:		
Ing. Kateřina Svobodová		
Nesovice 12, 683 33		
Tel.: 603 793 106		
Datum:	07/2022	
Stupeň:	DPS	
Stavební úpravy objektu č.p. 2650 v Kyjov		
– HUDEBNÍ KLUB "JANČOVKA"		
ROZVÁDEČ PŘÍSÁLÍ RP2		