

LEGENDA POTRUBÍ:

ODVODNÍ POTRUBÍ SPIRO


POZNÁMKA:

- DRL160 – KONCOVÁ ZÁTKA S TĚSNĚNÍM
- OBJ160/160 – ODOČKA JEDNOSTRANNÁ S TĚSNĚNÍM
- DM300x150 – DVEŘNÍ MŘÍŽKA LAMELOVÁ OBOUSTRANNÁ
- RK160 – REGULAČNÍ Klapka S TĚSNĚNÍM
- KVK2-V-1.0 300x75 – POTRUBNÍ VYÚSTKA VERTIKÁLNÍ JEDNOŘADÁ, POZINK S REGULACÍ R1

SPOUŠTĚNÍ VENTILÁTORŮ BUDE NA ZÁKLADĚ POHYBOVÉHO ČIDLA, DOBĚH BUDE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA V ROZSAHU 1 – 30MIN

VZT JEDNOTKA:

- V2** – POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR (ULTRA TICHÝ), SKŘÍŇ Z TVRZENÉHO PLASTU, INDUKČNÍ MOTOR S DVOJÍM VINUTÍM, S TEPELNOU POJISTKOU A KULIČKOVÝMI LOŽISKY, KRYTÍ MOTORU IP44, 230V 50Hz, NASTAVITELNÝ DOBĚH 1–30MIN, VÝKON 400m³/h 130Pa, MAX PŘÍKON 53W, PROUD 0,21A
- V1** – POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR (ULTRA TICHÝ), SKŘÍŇ Z TVRZENÉHO PLASTU, INDUKČNÍ MOTOR S DVOJÍM VINUTÍM, S TEPELNOU POJISTKOU A KULIČKOVÝMI LOŽISKY, KRYTÍ MOTORU IP44, 230V 50Hz, NASTAVITELNÝ DOBĚH 1–30MIN, VÝKON 600m³/h 200Pa, MAX PŘÍKON 102W, PROUD 0,5A

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	<div><div>PASS ARCH</div><div>www.passarch.cz</div></div>	
Ing. Martin Běťák ČKAIT 1302401	Ing. arch. Vít Kolaja	Ing. Martin Běťák	±0,000 ≈ 280,05 m n. m. B. p. v.		
INVESTOR: Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			DATUM: 04/2024		
NÁZEV AKCE: OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE - ZŠ NA VÝSLUNÍ, PAV. D Na Výsluní 2047 v k.ú. Uherský Brod			PARÉ:	STUPEŇ:	DVZ
D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika			REVIZE:	OBJEKT:	SO 01
NÁZEV VÝKRESU: VZDUCHOTECHNIKA 1.NP				ROZMĚR VÝKRESU:	420x297
				KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	[772984] Uherský Brod
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
			1:50	01	

zakázka č. : 24-060