

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:


- KL** – KLOZET KERAMICKÝ KOMBI S VODOROVNÝM ODPADEM, ROHOVÝ VENTILEK 1/2"x1/2", PROPOJOVACÍ HADIČKA, PLASTOVÉ SEDÁTKO S POMALÝM SPOUŠTĚNÍM (před nakoupení bude ověřeno zda je vhodnější ze zadním nebo spodním připojením)
- U** – KERAMICKÉ UMYVADLO, UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ 5/4", NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE", SIFON CHROMOVÝ DN32, DÁVKOVAČ MÝDLA, ZRCADLO DO OBKLADU
- Pi** – PISOÁR S RADAROVÝM SENZOREM S VNITŘNÍM PŘÍVODEM, RADAROVÁ ELEKTRONIKA NA LIŠTĚ – NAPÁJENÍ 24V, VČETNĚ DODÁVKY DOPOJOVACÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- VL** – VÝLEVKA STOJÍCÍ KERAMICKÁ, S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ S PRODLOUŽENÝM RAMENEM, S OTÁČENÍM 180°, PLASTOVÝ ODKLÁDACÍ ROŠT, NÁDRŽKA PRO SPLACHOVÁNÍ
- PV** – PODLAHOVÁ VPUSŤ DN110 S NEREZ MŘÍŽKOU, SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ KANALIZACE V OBJEKTU BUDE PROVEDENA ZE SILNOSTĚNNÝCH ODPADNÍCH TRUBEK A TVAROVEK Z POLYPROPYLENU (HUSTOTA 1,6g/cm3), PLNĚNÉHO MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNIŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 1451-1, HODNOTA ÚTLUMU 20 dB(A) DLE DIN 4109, TEPELNÁ ODOLNOST DLOUHODOBĚ 90°C, KRÁTKODOBĚ 95°C
- POTRUBÍ BUDE SPOJOVANÉ POMOCÍ NÁSUVNÝCH HRDEL. TĚSNOST SPOJŮ JE ZAJIŠTĚNA JAZYČKOVÝMI TĚSNICÍMI ELEMENTY, VYROBENÝMI Z ODOLNÝCH KAUKČUKŮ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY V DRÁŽCE HRDLA TRUBKY. TĚSNOST MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ROVNĚŽ PŘI DEFORMACI NEBO VYCHÝLENÍ TRUBKY.
- PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- V 1.NP BUDOU NA JEDNOTLIVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍCH OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY S REVIZNÍMI DVIŘKY 200x200mm
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%

LEGENDA:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Z PP-HT
- POTRUBÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM
- ČK110+RD ČISTÍ KUS NA SVODNÉM POTRUBÍM + REVIZNÍ DVIŘKA 200x200MM
- S1 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		NADMOŘSKÁ VÝŠKA:		<div>PASS ARCH www.passarch.cz</div>	
Ing. Martin Běťák ČKAIT 1302401		Ing. arch. Vít Kolaja		Ing. Martin Běťák		±0,000 ≈ 280,05 m n. m. B. p. v.			
INVESTOR: Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod						DATUM: 04/2024			
NÁZEV AKCE: OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE - ZŠ NA VÝSLUNÍ, PAV. D Na Výsluní 2047 v k.ú. Uherský Brod D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotní technika						PARÉ:		STUPEŇ: DVZ OBJEKT: SO 01 ROZMĚR VÝKRESU: 420x297 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: [772984] Uherský Brod	
NÁZEV VÝKRESU: KANALIZACE 2.NP						REVIZE:		MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 07	