

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- INFRAPASÍVNÍ SPINAČ (POHYBOVÉ ČIDLO)
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V

LEGENDA SVÍTIDEL


- A — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP65

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
 - A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
 - 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči
- 411.3 Ochrana při poruše
 - 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
 - 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	<div> www.passarch.cz</div>
Ing. Petr Hanáček	Ing. arch. Vít Kolaja	Ing. Petr Hanáček	±0,000 ≈ 280,05 m n. m. B. p. v.	
ČKA/IT: 1302222			DATUM:	
INVESTOR:	Město Uherský Brod IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		04/2024	
NÁZEV AKCE:	OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE - ZŠ NA VÝSLUNÍ PAV. D		PARÉ:	STUPEŇ: DVZ
	Na Výsluní 2047 v k. ú. Uherský Brod			OBJEKT: SO 01
	D.1.4.5 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE			ROZMĚR VÝKRESU: 630/297
NÁZEV VÝKRESU:	PUDORYS 1.NP	REVIZE:	MĚŘITKO:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: [782984] Uherský Brod
			1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1.4.5.04