

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- ČTYŘHRANNÁ VÝSTŘEHA
- TLUMIČ HLUKU
- REGULATOR PRŮTOKU SE SERVOPOHONEM
- VZT POTRUBÍ PŘÍMO
- VZT POTRUBÍ ODMOD
- IZOLACE POTRUBÍ
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (MH)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (MH)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ŘEŽNO OD DOLU (OZ)
- PŘÍVOD VYKURVY ENERGIJE S KOMBINACÍ

POZNÁMKY

- POTRUBÍ VZT JSDU UNITNĚ OBJEKTU KEDYŽ POD STŘEPEM
- PŘÍSTUPY POTRUBÍ PŘES POŽÁRNÍ ÚSEK JE NUTNĚ POŽÁRNĚ ZAPRAVITÝ SOULADU S ČSN 73 0810
- K REGULATORUM PRŮTOKU JE NUTNĚ ZAŘADIT REVIZNÍ PŘÍSTUP
- VŠECHNE ZÁŘEŽENÍ MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBKOVÝMI PŘÍRUČKAMI
- POTRUBNÍ TRASY JE NUTNĚ PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ PROVĚŘIT A PŘÍPADNĚ PŘIZPŮBIT


SCHEMA ŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU PRO TĚLOCVICHY:

24V

002-001-01

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² |
|------|---------------------|--------------------------|
| 66 | Chodba + schodiště | 40,80 |
| 67 | Hala tělocvičny | 85,75 |
| 68 | Lékař | 19,05 |
| 69 | Šatna | 17,15 |
| 70 | Umývárna | 18,75 |
| 71 | Šatna | 20,40 |
| 72 | Šatna | 16,75 |
| 73 | Umývárna | 16,90 |
| 74 | Šatna | 17,50 |
| 75 | Vstup | 26,50 |
| 76 | Vstup | 25,30 |
| 77 | Tělocvična | 527,50 |
| 78 | Gymnastický sál | 147,70 |
| 79 | Náčrtna | 19,40 |
| 80 | Náčrtna | 83,20 |
| 81 | Kompresory | 10,40 |
| 82 | Míče | 10,40 |
| 83 | Příjem | 23,15 |
| 84 | Kancelář | 12,10 |
| 85a | Čistič proslisťáky | 6,00 |
| 85b | Úklid | 1,60 |
| 85c | Přesíř | 2,75 |
| 86 | Výřeh | 2,16 |
| 87a | Chodba | 58,00 |
| 87b | Schodiště | 16,95 |
| 88 | Inventář | 16,90 |
| 89 | Potravní | 19,35 |
| 90 | Hrábá příprava masa | 17,20 |
| 91 | Čistá příprava | 19,05 |
| 92 | Čistá příprava | 17,20 |
| 93 | Kuchyň | 105,10 |
| 94 | Umývárna nádobí | 18,30 |
| 95 | El. výřeh | 10,80 |
| 96 | Kuchař | 5,50 |
| 97 | Denní sklad | 17,65 |
| 98 | Mouka | 9,25 |
| 99 | Konzervy | 9,25 |



0,000 = 280,35 m n.m. (stávající)

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| Hlavní projektant | Ing. Tomáš Křol | Architekt | - | K PROJEKT Křol s.r.o. |
| Projektant | Ing. Tomáš Křol | Výpracoval | Marin Kopecký | 135 000 000 Kč |
| Stavebník | Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463) | | | 135 000 000 Kč |
| Místo stavby | ZS Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh. Brod) | | | 135 000 000 Kč |
| Název akce | ZS Na Výsluní | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------|------------|----------|----------------------------|
| ZS Na Výsluní – VZT tělocvičny | | | | | |
| Stavební objekt | SO 02 VZT Tělocvična | Zakázka | 2023/1340 | Účel PD | pro provádění stavby (DPS) |
| Číslo dokumentace | D 1.4.3 Vzdumotechnika | Datum | duben 2023 | Formát | 10x A4 |
| Období | | Měřítko | | Výřez č. | 1:50 |
| | | | | | D.1.4.3.02 |