

ZPI, spol. s r.o.
Ing. Lukáš Smekal
U červeného mlýna 623/2
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-52284/2023/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
17.1.2024

Modernizace tramvajové tratě Vídeňská, úsek od zastávky Moravanské lány po smyčku Modřice

(k.ú. Dolní Heršpice, Přízřenice, Modřice; ORP Brno, Šlapanice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Předmětem stavby je modernizace stávající tramvajové trati v ulici Vídeňské v úseku mezi zastávkou Moravanské Lány až po smyčku v Modřicích, zahrnující modernizaci tramvajového svršku, zřízení nové konstrukce tramvajového spodku a odvodnění a také částečnou modernizaci zastávek.

Zpracovatelem dokumentace (DUSP + PDPS) je firma PRODOZ road s.r.o. Brno. v r. 2023, investorem je Dopravní podnik města Brna, akciová společnost.

Stavební objekty:

- SO 01 – Tramvajová trať
- SO 02 – Trolejové vedení
- SO 03 – Trakční kabely

Odvedení srážkových vod bude zajištěno podélným a příčným sklonem povrchů zpevněných ploch a odvodňovacím systémem podélných trativodů v tramvajovém tělese. Voda z trativodů bude odvedena do stávající dešťové kanalizace ŘSD ve 3 místech. Kanalizace, do níž jsou napojeny trativody ve staničení cca km 1,656 a v cca 1,896, je následně výustěna do Moravanského potoka, uvažované množství srážkové vody je 51,20 l/s. Kanalizace, do níž jsou napojeny trativody ve staničení cca km 2,448, je svedena do kanalizační sítě města Modřice, uvažované množství srážkové vody je 67,43 l/s.

V PD je doložen výpočet množství dešťových vod zpracovaný Ing. Tomášem Řihou se závěrem, kde mj. konstatuje, že stavbou nedojde k navýšení stávajícího množství srážkových vod odváděných do kanalizace ŘSD, resp. do Moravanského potoka.

Stavbou dojde k nepřímému dotčení DVT Moravanský potok (napojením na stávající kanalizaci ŘSD zaústěnou do Moravanského potoka).

Správcem DVT Moravanský potok je Povodí Moravy, s.p., provoz Brno.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava).

K PD „Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Vídeňská, Úsek Bohunická – Moravanské lány“ jsme vydali stanovisko dne 12.1.2023 pod č.j. PM-2119/2023/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce Moravanského potoka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:

Výpočet množství srážkové vody odtékající stávající dešťovou kanalizací do Moravanského potoka, zpracovaný Ing. Tomášem Říhou, bude v PD potvrzen autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství (Ing. Jiří Hermany), stejně jako v PD předchozího úseku „Bohunická – Moravanské lány“.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-13-


Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Brno