

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK,
oblast střed
Ořechovská 541/35
Horní Heršpice
619 00 Brno

**ZPI, spol. s r.o.
Ing. Lukáš Smekal**

U Červeného mlýna 613/2
612 00 BRNO

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Brně dne
19.10.2022		21332/2022/HrMi	Michaela Hronová/547120427 michaela.hronova@susjmk.cz	07.10.2022

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „III/15268, město Brno – Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Vídeňská úsek Bohunická – Moravanské lány“ ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby, k ZUK pro umístění sítí.

Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 21.10.2022 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a k ZUK pro umístění sítí ke stavbě „**Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Vídeňská úsek Bohunická – Moravanské lány**“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele, zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rekonstrukci stávající tramvajové trati v ulici Vídeňská podél komunikace I/52 v úseku mezi zastávkami Bohunická a Moravanské lány ve městě Brně.

Krajské komunikace III/15268 se stavba dotkne trakčním kabelovým vedením v km staničení cca 3,780 na pozemku p.č. 443/1, 443/4 v k.ú. Dolní Heršpice (ve vlastnictví Statutárního města Brna), což ale není předmětem této projektové dokumentace.

Stavbou nebudou dotčeny krajské komunikace ani pozemky v majetku Jihomoravského kraje, ale vzhledem k rekonstrukci odvodňovacího systému tramvajové trati zaústěného do kanalizace v blízkosti krajské silnice III/15277 požadujeme.

- Výstavbou může dojít k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.
- Výkop pro uložení vedení při/podél komunikace požadujeme situovat tak, aby nedošlo k zásahu do statiky sil. tělesa (**min. vzdálenost výkopu od obrubníku chodníku, příp.**

krajnice musí odpovídat hloubce výkopu). V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu provádět neseďavým materiálem - šterkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; **na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$, poměr zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. K zásypu není možno použít výkopku.**

- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDÍ a SÚS JMK.
- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí, silničních příkopů a obrubníků v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
- **Příp. znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu.**
- Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních podmínkách.
- Upozorňujeme, že v době od 1.11. do 31.3. probíhá zimní údržba komunikací a musí být zabezpečen průjezd vozidel zimní údržby (šířka jízdního pruhu min. 3,5 m).

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání stavebního povolení, k ohlášení stavby, k ZUK pro umístění sítí.

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581*

Ing. Vojtěch Vybíral
vedoucí oblasti Střed
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Na vědomí: Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno