

Investor:  
Město Uherský Brod  
Libor Manda  
Masarykovo nám. 100  
68801 Uherský Brod

Žadatel:  
Ing. Stanislav Bršlica  
Havlíčková 798  
68801 Uherský Brod

Vaše značka:  
Číslo jednací: **SVK/Ma/2023/1977**  
Vyřizuje: **Jana Macků**  
Telefon: **+420 572 530 216**  
E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

**Název akce:** **Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO**

Důvod akce / žádosti: **územní souhlas**

**Zájmové území**

Obec: **Uherský Brod**  
Katastr: **Havřice**  
Vlastní popis: **Uherský Brod, k.ú. Havřice**  
Datum vydání vyjádření: **03.01.2024**  
Platnost tohoto vyjádření: **03.01.2025 (12 měsíců)**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Před zahájením prací požádá investor SVK, a. s. Uherské Hradiště provoz vodovodů i provoz kanalizací o vytýčení sítí. Vytýčení sítí bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora.

Umístění sloupů VO v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení bude probíhat v koordinaci s pracovníky příslušných provozů naší a. s. Před osazením sloupu VO včetně základové konstrukce bude provedena kopaná sonda s obnažením potrubí kanalizace, případně vodovodu a poté bude následně proveden výkop na požadovanou úroveň uložení základové konstrukce sloupu VO. Osazení sloupu VO včetně základové konstrukce bude dle výkresu D.3, jež je nedílnou součástí vyjádření naší a. s. k předložené PD.

Jestliže bude při stavbě zjištěno, že nelze dodržet požadované podmínky našeho vyjádření k PD, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a. s. O navrženém způsobu řešení bude proveden písemný záznam (zápis ve stavebním deníku).

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření (vytýčení sítí, souběhy, křížení, umístění zařízení staveb, odsouhlasení před záhozem, zápis ve stavebním deníku apod.). Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:  
- uplynutím doby platnosti vyjádření

- změnou rozsahu vyznačeného území
  - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti
- Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- SOI\_01\_D3\_stozar\_2.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: a2181d36917679a348c24aca7aadf215c27e52db)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: fa5c8e2fa0384e3549ac87cdc7cb241aadb02f2d)

- SOI\_01\_D1\_situace\_0.pdf (příloha žádosti)  
(SHA1: 6dc2e87f17f21da16d329d2fdc7e59af2509d329)

- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: bd726f3a36a486c567669f7525238a1a0d2aab6a)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)