



LEGENDA:

- 6461/4 — HRANICE PARCELY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÍSLO PARCELY
- - - - - EL. VEDENÍ VO

POZNÁMKA:

Položku podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním ze situace (zákres sítě je informativní).
Před zahájením zemních prací je nutno jednotlivá vedení nechat vytyčit příslušným správcem
a ochránit je proti případnému poškození.

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- - - - - KABELOVÉ VEDENÍ VO – kabel CYKY–J 4x16 mm2
v chrániče Kopoflex 09110 ve výkopu v zemi
- - - - - PŘEKLÁDANÉ VEDENÍ EG.D a.s.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.V.

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|-----------|
| VYPRACOVAL | ODP.PROJ.PROFESE | ODP.PROJ.STAVBY | Ing. Stanislav Bršlica projektování el. zařízení HAVLČKOVA 798 688 01 UHERSKÝ BROD | |
| Ing. S. Bršlica | Ing. S. Bršlica | | | |
| OBEC: Uherský Brod | | | KRAJ: Zlínský | |
| INVESTOR: Město Uherský Brod | | | | |
| Havřice, ul. Za Zahradami – přeložka VO | | | FORMÁT | 6xA4 |
| | | | DATUM | 11/2023 |
| | | | STUPEŇ | PDUS+PDPS |
| | | | MĚŘITKO | 1:250 |
| SOI 01 – Ulice Za Zahradami | | | ZAK. ČÍSLO | 06-2/2023 |
| NÁZEV | | | Č.VÝKRESU | Č. KOPIE |
| KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | | | C.4 | |