



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

- Vedení FeZn Ø 8 mm - nové doplňující ochranné pospojování
- Vedení FeZn Ø 8 mm - stávající doplňující ochranné pospojování
- Vedení CY ZŽ 1,5 mm² - doplňující ochranné pospojování stožárů
- Vedení 1-YY 1x50 - ukolejnění stožárů SSZ
- Průrazka
- Kolejnice

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>OSTRAVA!!!</div><div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA</div><div>PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA</div></div>		<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div><div><div></div></div><div>AFRY</div></div><div>AFRY CZ s.r.o.</div><div>MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div></div>		
<div>PODZHOTOVITEL:</div> <div><div>PK SSZ Obrdlík, s.r.o.</div><div>SENTICKÁ 1053/1 641 00 BRNO</div></div>		<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</div> <div><div><div></div></div><div>Ing. DAVID NOVÁK</div></div> <div><div>VYPRACOVAL:</div><div><div><div></div></div><div>Ing. LUDĚK OBRDLÍK</div></div></div>	<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div><div><div></div></div><div>Ing. LUDĚK OBRDLÍK</div></div> <div><div>KONTROLOVAL:</div><div><div><div></div></div><div>Ing. LUDĚK OBRDLÍK</div></div></div>	
<div>NÁZEV PROJEKTU:</div> <div>REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY</div>				
<div>ČÁST:</div>	<div>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div>			
<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div>	<div>SO 431 ÚPRAVA SSZ</div>			
<div>PŘÍLOHA:</div>	<div>Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ</div>			
<div>KRAJ:</div>	<div>MORAVSKOSLEZSKÝ</div>	<div>ČÁST:</div>	<div>PŘÍLOHA Č.:</div>	<div>ČÍSLO PARE:</div>
<div>DATUM:</div>	<div>11/2024</div>	<div>D.4</div>	<div>5</div>	
<div>STUPEŇ:</div>	<div>DPS</div>			
<div>MĚŘÍTKO:</div>	<div>-</div>			
<div>Č. ZAKÁZKY:</div>	<div>2022/0144</div>			