

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

tel.: 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 19303/2022

Ve Zlíně, dne 19. 8. 2022

Spisová značka: KHSZL/19303/2022/2.5/HOK/UH-ZL/VÍT-04

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Veronika Vítková, tel. 577 006 755, e-mail: veronika.vitkova@khszlin.cz

Adresa pro doručení:

Ing. Milan Surovec

Projektová činnost ve výstavbě

IČ: 46178587

Moravská 83

688 01 Uherský Brod

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „DPS Uherský Brod – Stavební úpravy výtahové šachty a výměna výtahu za lůžkový“ ke stavebnímu povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 15. 7. 2022 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena a dne 17. 8. 2022 na základě výzvy č.j.: KHSZL 19303/2022 ze dne 15. 8. 2022 doplněna žádost Města Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 13. 7. 2022 fyzickou osobou podnikající Ing. Milanem Surovcem, IČ: 46178587, se sídlem Záhorovice 162, 687 71 Záhorovice, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „DPS Uherský Brod – Stavební úpravy výtahové šachty a výměna výtahu za lůžkový“ ke stavebnímu povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „DPS Uherský Brod – Stavební úpravy výtahové šachty a výměna výtahu za lůžkový“ ke stavebnímu povolení, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

S dokumentací stavby „DPS Uherský Brod – Stavební úpravy výtahové šachty a výměna výtahu za lůžkový“ ke stavebnímu povolení

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném vnitřním prostoru stavby domu s pečovatelskou službou, tj. v obytných místnostech, nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti uvnitř objektu stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace zpracovaná Ing. Milanem Surovcem, ČKAIT pod č. 1300690, v 06/2022, řeší prodloužení jedné výtahové šachty o 420 mm pro instalaci nového lůžkového výtahu budovy DPS č.p. 2467.

Stavba je prioritně určena k využívání osobami s omezenou schopností pohybu či orientace. Vybudováním lůžkového výtahu dochází ke zlepšení dopravy klientů DPS.

Stávající výtah je o pěti stanicích o půdorysném rozměru výtahové šachty 1600 x 2000 mm, výšky 16 550 mm, prohlubeň 1400 mm, přejezd v horní stanici 3600 mm. Pro instalaci nového lůžkového výtahu je nutno upravit výtahovou šachtu na půdorysný rozměr výtahové šachty 1600 x 2420 mm, výšky 16 150 mm, prohlubeň 1000 mm, přejezd v horní stanici 3600 mm. Stávající lanový výtah neumožňoval přepravu lůžka od sanitek, proto investor přistoupil k stavební úpravě, aby zabezpečil tuto přepravu.

Dozdívané konstrukce navrženy z tvárnic keramických pevnost P 15 na lepící maltu.

Nový výtah (OTIS GEN2) je díky použití polyurethanových pásů „nejtišší řešení“ – nedochází totiž k žádnému kontaktu kovového trakčního kola s ocelovým krouceným nosným lanem (v našem případě dochází ke kontaktu nerez kladky – polyurethanového nosného pásu).

Strojovna výtahu je ve stávajícím místě - umístěna pod stropem výtahové šachty, nahoře v posledním podlaží. Jak je uvedeno, zdivo výtahové šachty zcela nesousedí se stěnou chráněné místnosti a je provedeno z keramických tvárnic $R_w \min = 53 \text{ dB}$.

S ohledem na výše uvedené, není předpokládáno, že by v důsledku provozu výtahu docházelo k překračování hygienických limitů maximální hladiny akustického tlaku A stanovených pro chráněný vnitřní prostor staveb – obytné místnosti a denní a noční dobu v § 11 odst. 3 a v příloze č. 2 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Uplatněná podmínka se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 11 odst. 4 shora citovaného vládního nařízení).

Ing. Veronika Vítková
odborný rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC