



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Regenerace sídliště Kamenec – II. etapa“

zadávaná jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz:

Prosíme veřejného zadavatele o odpovědi na následující otázky, týkající se bližší specifikace položek, potřebných k nacenění:

- 1.) Vo Výkaze výmer v části SO 101 je položka č. 70 - Vpusť betonová vč. plastové mříže ,zapáchové uzávěra a koše na bahnoa - 21 ks, prosíme veřejného zadavatele o bližší specifikaci k této vpusti.
- 2.) Vo Výkaze výmer v části SO 101 je položka č. 112 - Odvodňovací žlab FASERFIX D+M 54 m, prosíme veřejného zadavatele o bližší specifikaci tohto žlabu.
- 3.) Vo Výkaze výmer v části SO 101 je položka č. 73 - Úprava betonových zídek u sjezdů do garáží - 1, prosíme veřejného zadavatele o bližší popis této položky.
- 4.) Prosíme veřejného zadavatele o číslo účtu ve tvaru IBAN a SWIFT kódu pro uhrazení jistoty zahraničními uchazeči.

Odpověď:

Ad 1) Specifikace typu a údajů jednotlivých vpustí je předmětem výkresu č. 6 SO 101. V řadě případů však hloubka vpusti a délka přípojky bude určena až na stavbě, neboť napojení je směřováno do vpusti nebo přípojky, hloubky těchto nebyly v době zpracování PD možno relevantně zjistit.

Ad 2) Návrh konkrétního typu liniového odvodňovače bude předmětem RDS a/nebo dílenské dokumentace zpracované zhotovitelem stavby dle možnosti uvedených ve výkrese č. 6 SO 101 (návrh bude v rámci AD odsouhlasen vč. TDS a investora). Bude se jednat o liniové odvodňovače dl. 2 x 9 m a 2 x 18 m, které odvodňují vždy plochy cca 86 m² (kratší odvodňovací žlaby) a cca 180 m² (delší odvodňovací žlaby) a to spádem ke dvorní vpusti umístěné vždy uprostřed žlabu.

Ad 3) Oprava zídek je detailně popsána ve zprávě k stavebnímu objektu SO 101.

Délky zídek jsou: cca 9,20 m + cca 2 x 8,25 m + cca 2 x 8,10 m + 2 x cca 8,70 m + cca 9 m. Šířky zídek jsou cca 30 cm. Lícni plocha zídek je o trojúhelníkovém průřezu, kde na jedné straně je rozdíl výšek od 0 do 10 cm a na druhé straně 1,3 – 1,6 m. Stav zídek je patrný z map.cz (poslední snímkování 11/9/2023).

Ad 4) Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ05 0800 0260 1616 4932 2359, BIC (SWIFT) kód: GIBACZPX.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno