



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala, Slezská Ostrava“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3, 4

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zasíláme Vám dotazy k FVE, projektová dokumentace byla zpracována 2019/2020

- 1) Panely 300Wp se již nevyrábí (nejsou na trhu dostupné), je nutné je zaměnit za výkonnější v nižším počtu. Je možná záměna panelů při rozmezí celkového výkonu 19-20,4kWp?
- 2) Při možnosti získání vyššího výkonu na stejné ploše z důvodu novějších technologií je tato varianta přípustná nebo je vyžadován výkon blízký stávajícímu 20,4kWp?
- 3) Konstrukce je možno i bez kotvení na střeche případně v nižším počtu, je přípustná změna konstrukce?
- 4) Je nutnost dodržení střídače značky Fronius/SYMO nebo je možná záměna za jiné značky při dodržení klíčových parametrů?
- 5) Systém neobsahuje bezpečnost jednotky RapidShot Down i přesto že jsou nutné (vyžadované), bude doplněno do soupisu prací (PD)?
- 6) Dokončovací dokumentace, podklady pro ČEZ, vystavení nové smlouvy o připojení (v PD - dokladech je již propadlá) má být předmětem plnění zhotovitele?

Žádáme zadavatele o objasnění, jak postupovat při zpracování cenové nabídky, resp. o opravu – změnu zadávací - projektové dokumentace a soupisů prací.

Odpověď č. 1:

K bodům 1) až 5):

Zadavatel prověřil aktuálnost projektové dokumentace části FVE a v nejbližší době ji upraví v souladu s platnou legislativou a aktuálními technickými parametry jednotlivých komponentů. Aktualizovaná dokumentace bude bezodkladně zveřejněna na profilu zadavatele. Po zveřejnění této aktualizace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku.

K bodu 6:

Podklady pro ČEZ a vystavení nové smlouvy o připojení budou zajištěny zadavatelem.

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli, ze zkušenosti víme:

že se nedoporučuje kombinovat CETRIS s kvalitními desky cementovláknitými jako je v návrhu PD.

Cementotřískové desky na provětrávanou fasádu z důvodů záruk NEJSOU VHODNÉ NA EXTERIÉROVOU FASÁDU S MNOHALETÝMI ZÁRUKY.

Pozor! Obklad z cementotřískových desek např. CETRIS NEDOPORUČUJEME Z DŮVODŮ ZÁRUK!!! Jsou to desky do interiéru a na bednění, nikoliv na dlouholeté fasády z 50-ti letou trvanlivostí a bezúdržbového užívání. Dodavatelé ani realizační firmy neposkytnou záruky na tento materiál - pouze na provedení, nikoliv na materiál!!



Cembrit (celoprobávené desky do hmoty materiálu) - výhody:

- Dlouhá životnost a dlouhé záruky
- Stálobarevnost
- Kvalitnější materiál

Cetris - nevýhody:

- Křehkost materiálu
- Dodavatel a výrobce neručí za stálobarevnost desek při klimatických podmínkách v ČR
- Realizační společnost nemůže poskytnout dlouholeté záruky, protože na materiál ani výrobce neposkytne záruky jako jiní dodavatelé (např. Cembrit,.)

Prosíme o prostudování a reakce k ní pro další jednání.

Odpověď č. 2:

Zadavatel má za to, že v případě použití systémových cementotřískových desek není důvod, aby zhotovitel neposkytl záruku, protože se jedná o certifikovaný systém určený pro venkovní použití. Přestože cementovláknitá deska vykazuje lepší vlastnosti, její cena je o 20–30 % vyšší. Dokumenty k cementotřískovým deskám jsou přiloženy v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

- Protokol o certifikaci
- Protokol o kontrolních zkouškách mrazuvzdornosti
- Zkoušky odolnosti proti působení CHRL
- Závěrečný protokol: Stanovení trvanlivosti desek CETRIS

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno