



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala, Slezská Ostrava“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,
tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V soupisu prací D1.4.4_VV_NN Hala Slezská jsou smazány časy u montáží je už uvedena cena Kč/hod. Prosíme o opravu.
- 2) Žádáme o upřesnění schématu generálního klíče u dveří. Dále prosím o specifikování Ovládání EPS u dveří 7P/D.
- 3) Ve výpisu prvků - Požární výplně otvorů a doplňky je rozpor v popisu dveří 12P/PO. V popisu je EW 15 DP3-C,KO, pod nákresem dveří je EW 30 DP1-C. Požadavek DP1 nelze u dřevěných dveří plnit.
- 4) Prosíme o úpravu specifikace na 14/PO Požární stahovací schody alespoň na EI 45. Je zde požadavek pouze EW 15, není to málo? PBŘ vůbec tento otvor neřeší, pouze minerální vata kolem.
- 5) Prosím o rozdělení v soupisu prací SO 01 Odstranění stávající tělocvičny položka č.12 poplatky za skládku, zvlášť na nebezpečný odpad a suť z demolice.
- 6) Žádáme o opravu dveří 12P/PO na dveře hliníkové. Je zde v půdoryse 1.NP uveden požadavek EW 30 DP 1-C, ale ve výpisu dveří jsou dveře HPL, takž nesplňují DP1. V 1.NP PBŘ tyto dveře zcela chybí.

Odpověď č. 1:

ad1) Přílohou vysvětlení ZD je soupis prací s označením Soupis prací - D.1.4.4-VV-NN Hala Slezská_R1, ve kterém jsou doplněny montážní časové položky.

ad2)

a) Zámky jsou specifikovány v přílohách D.1.1.- 13A a 14A, generální klíč bude pro všechny zámky typ "2" a "3" (mimo dv.š. 700/1970) .. 44 ks). Bude naceněno v rámci položek dveří.

b) Dveře na únikové cestě vedoucí z haly přes chodbu 1.32 (SZ strana objektu) nemusí být ve směru uniku vybaveny panikovým kováním. Dvoukřídlové dveře budou v případě vyhlášení všeobecného poplachu samočinně otevírány do 10 s impulsem od EPS.

ad3) Správně je EW 30 DP1-C, bylo upraveno v popise položky 12P/PO – příloha 52_17-HALA_DPS-14-POZARNI VYPLNE A DOPLNKY_7_R1.

ad4) Účastník zadávacího řízení nacení dle soupisu prací.

ad5) Jedná se pouze o klasický stavební odpad bez nebezpečného odpadu.



ad6) Totožná odpověď s ad3).

Přílohy:

- Soupis prací - D.1.4.4-VV-NN Hala Slezská_R1
- 52_17-HALA_DPS-14-POZARNI VYPLNE A DOPLNKY_7_R1

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno