



Poznámka:

- původní přijímač HDO pro blokování spotřebičů bude demontován a nahrazen přijímačem ve 4Q elektroměru
- nově bude instalován přijímač HDO pro ovládání výkonu FVE v krocích 0/100% - zakresleno v poloze bez regulace výkonu FVE
- maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 200mA
- jistič FA100 - max. 6B/1
- barevné označení vodičů:
 - L1,2,3 - černá, hnědá, šedá
 - PEN - zeleno-žlutý
 - sm - světle modrý

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div></div><div>PPS</div><div>KANIA</div></div><div>PPS KANIA s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS KANIA</div></div>
	Ing. David Tesař	Ing. Antonín Navrátil	Ing. Leoš Martiš	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblav, p.č. 610/8, 610/9			
	MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821			ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava			DATUM DUBEN 2025	PARÉ
			Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17	
			MĚŘÍTKO	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.2.1.b	
ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM				
OBSAH : Skříň měření			Č.V. 10	