



Fotomapa



FV panely:  
Počet: 41ks  
Orientace 204°  
Sklon 20°  
Výkon: 500Wp/ks  
Celkový výkon: 20,5kWp

Střídač:  
20,0kW  
3-fázový

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  
- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ IZOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY)  
- OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÁ IZOLACE, OCHRANNÉ POSPOJENÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE)  
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ)

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div>PPS kania</div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 262, fax : 596 245 262      e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. David Tesář	Ing. Antonín Navrátil	Ing. Leoš Martiš		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblov, p.č. 610/8, 610/9				
	MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE :  Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava				DATUM DUBEN 2025	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM				1 : 1000	
OBSAH :  Situace				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.2.1.b	Č.v. 1