


FV panely:
Počet: 41ks
Orientace 204°
Sklon 20°
Výkon: 500Wp/ks
Celkový výkon: 20,5kWp

Střídač:
20,0kW
3-fázový

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	VSTUPNÍ HALA	10,40
1.02	SCHODIŠTĚ	30,80
1.03A	CHODBA	31,00
1.03	CHODBA	10,30
1.04	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	7,00
1.05	ŠATNA Č.1	6,40
1.06	KABINA WC	1,60
1.07	UMÝVÁRNA, SPRCHA	3,90
1.08	ŠATNA Č.2	9,90
1.09	UMÝVÁRNA Č.2	5,20
1.10	UMÝVÁRNA Č.3	5,20
1.11	ŠATNA Č.3	10,00
1.12	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	4,40
1.13A	WC–MUŽI	1,25
1.13B	WC–MUŽI	1,25
1.14	PISOÁRY	1,70
1.15	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	4,90
1.16	WC–ŽENY	1,10
1.17	WC–ŽENY	1,10
1.18	CHODBA	6,90
1.19	ŠATNA Č.4	9,90
1.20	UMÝVÁRNA Č.4	5,50
1.21	UMÝVÁRNA Č.5	5,50
1.22	ŠATNA Č.5	9,90
1.23	SPRÁVCE	9,30
1.24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30
1.25	WC – INVALIDÉ	4,40
1.26	PŘÍRUČNÍ SKLAD	8,90
1.27	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ Č.1	3,20
1.28	HALA	828,00
1.29	SKLAD NÁŘADÍ Č.1	28,00
1.30	SKLAD NÁŘADÍ Č.2	10,50
1.31	SKLAD NÁŘADÍ Č.3	28,00
1.32	CHODBA	6,30
1.32A	TECHNICKÁ KOMORA PRO VZT	2,80
1.32B	TECHNICKÁ KOMORA PRO VZT	2,80
1.33	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ Č.2	35,20

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ IZOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY)
 - OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÁ IZOLACE, OCHRANNÉ POSPOJENÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE)
 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ)



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOSTI</small></div></div> <div>PPS Kania s.r.o. Nivnická 695/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>		
	Ing. David Tesář	Ing. Antonín Navrátil	Ing. Leoš Martiš			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: 667366 Kablov, p.č. 610/8, 610/9					
MÍSTO STAVBY: Ostrava, 554821				ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava				DATUM DUBEN 2025	PARÉ	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17		
				OBJEKT : SO02 - Sportovní hala	MĚŘÍTKO 1 : 100	
				ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM		
OBSAH : Púdorys 1.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.2.1.b	Č.V. 5	