



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	ZÁDVEŘÍ	5.29
102	CHODBA	2.66
103	WC	1.12
104	WC	1.12
105	CHODBA	37.59
106	ÚKLID	1.75
107	ŘEDITELNA	19.79
108	ČISTÉ PRÁDLO	5.67
109	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	1.49
110	KANCELÁŘ	7.25
111	PŘÍPRAVA ZELENINY	15.18
112	SKLAD ZELENINY	8.58
113	SKLAD NÁDOBÍ	3.80
114	CHODBA	6.05
115	SKLAD POTRAVIN	13.06
116	SKLAD POTRAVIN	9.00
117	ŠATNA	7.00
118	SKLAD NÁDOBÍ	8.32
119	KUCHYNĚ	60.01
120	UMÝVÁRNA	4.55

POZNÁMKA

PRO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE V PODLAZE KUCHYNĚ ULOŽEN DRÁT FeZn o10mm (TAM, KDE BUDE NOVÁ PODLAHA) A PO OBVODU KUCHYNĚ ULOŽEN VODIČ CY 25zž A V URČENÝCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY KRABICE, ZE KTERÝCH BUDE VODIČEM CY6 zž PŘIPOJENO VYBAVENÍ KUCHYNĚ.

K OCHRANNÉMU DOPLŇJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU PŘIPOJENY I NEREZOVÉ VPUSTI, POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY A DIGESTOŘE. DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO VODIČEM CY25zž KE SVORCE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ MET. HLAVNÍ A DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed3

- ⏏ svorka ochranného doplňujícího pospojování - vodič CY6zž, délky cca 500 mm
- EKVIPOTENCIÁLOVÁ SVORKOVNICE MET

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda	GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE:	ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A1	
MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM: 09/2024 STUPĚN: DPS MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:
DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	1:50	EL-08