

DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY

STAVBA : MŠ U RYBNÍKA3 – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

Viz výkres č. D.1.2 – PŮDORYS 1. NP – NOVÝ STAV

Na základě požadavku investora bude provedeno vnitřní zateplení jedné místnosti č. 107 (ředitelna) systémem pro vnitřní zateplení zdiva, a to vysoce paropropustným systémem umožňujícím i zateplení vlhkého zdiva, při splnění nejpřísnějších požadavků protipožární ochrany – A2.

Zateplovaná plocha je 30 m².

SKLADBA SYSTÉMU ZATEPLENÍ STĚNY:

- 1 PENETRACE PODKLADU
- 2 LEPÍCÍ TMEL
- 3 IZOLAČNÍ DESKA TL. 60 MM - ($\lambda_{D0} \leq \max. 0,047 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- 4 STĚRKOVÝ TMEL
- 5 ARMOVACÍ TKANINA
- 6 PENETRACE
- 7 SILIKÁTOVÁ FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA
- 8 MALÍŘSKÝ NÁTĚR

- 9 doprava materiálu na stavbu

Poznámka :

Všechny složky skladby systému musí splňovat vysoké nároky na difúzní otevřenost pro vodní páry.