



LEGENDA ELEKTRO

- 1 REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ
Dvojzásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
- 2 ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍŇ+drobné spotřebiče
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
- 3 ZÁSUVKA PRO zabudovanou VÝDEJNÍ VANU (výdejny 1.a 2. NP)
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 650 mm nad podlahou.
- 4 KONVEKTOMAT elektrický 611 - 11 kW/400 V..... Q4 - rm4
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2, vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
- 5 KONVEKTOMAT elektrický - STÁVAJÍCÍ UNOX XEVC-0711 - 11,7 kW/400 V..... Q5 - rm5
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2, vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
- 6 MULTIFUNKČNÍ pánev elektrická 2x49 l - 27,5 kW/400 V (3x40A).....Q6 - rm6
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx10mm2, vývod z podlahy za pávní, volný kabel 2,5m.
- 7 SPORÁK plynový s el. troubou - 6 kW/400 VQ7 - rm7
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx4mm2, vývod z podlahy za sporákem, volný kabel 2,5m.
- 8 KOTEL elektrický 100 l, 22 kW/400 V..... Q8 - rm8, Q15 - rm15
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx10mm2, vývod z podlahy za kotlem, volný kabel 2,5m.
- 9 MYČKA provozního nádobí - 11 kW/400 V.....Q9 - rm9
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2, vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- 10 VOLNÉ KABELY PRO ZÁSUVKY K LEDNICÍM A VÝSUVNÝM ZÁSUVKÁM
7x kabel CYKY 3Cx2,5mm2, vývod z podlahy pod stoly, volný kabel 3m.
- 11 REZERVNÍ ZÁSUVKA 3F - do 1kW/400V..... XZ1, XZ2, XZ3
3f ZÁSUVKA ve v= 1400mm nad podlahou
- 12 ROBOT ALBA RE22 - STÁVAJÍCÍ - 3 kW/400V..... Q12 - rm12
3f ZÁSUVKA ve v= 1400mm nad podlahou
- 13 ŠKRABKA zeleniny - 2kW/400V..... Q13 - rm13
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx2,5mm2, vývod z podlahy za škrabkou, volný kabel 2,5m.
- 14 MYČKA stolního nádobí (výdejny 1.a 2. NP) - 3,5 kW/230 V
1f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 3Cx2,5mm2, vývod u podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- 15 ZÁSUVKA PRO mikrovlnnou troubu
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1900 mm nad podlahou.

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : **3NPE ~50Hz, 400V, TN-S**
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM,
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVĚST DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
NA CHODBĚ (m.č.114) BUDE PRO NAPÁJECÍ PŘÍVODY PRO ELEKTRO SPOTŘEBIČE
KUCHYNĚ VYUŽIT PŘEZBROJENÝ STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ, VČETNĚ
VYUŽITÍ VHDNÝCH STÁVAJÍCÍCH JISTIČŮ
INSTALACE BUDE PROVEDENA PLASTOVÝMI KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD
PODHDLEDEM, V DRÁŽCE POD OMÍTKOU A V PODLAZE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH.

rm* - připojovací místo technologického zařízení

UPOZORNĚNÍ

DEFINITIVNÍ SITUOVÁNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT S
DODAVATELEM TECHNOLOGIE A ZÁSTUPCI INVESTORA A PROVĚST O
TOM ZÁPIS VE STAVEBNÍM DENÍKU PODROBNĚ POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ
ELEKTRO JSOU UVEDENY NA V.Č. EL - 07

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	ZADVEŘI	5.29
102	CHODBA	2.66
103	WC	1.12
104	WC	1.12
105	CHODBA	37.59
106	ÚKLID	1.75
107	ŘEDITELNA	19.79
108	ČISTÉ PRÁDLO	5.67
109	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	1.49
110	KANCELÁŘ	7.25
111	PŘÍPRAVA ZELENINY	15.18
112	SKLAD ZELENINY	8.58
113	SKLAD NÁDOBÍ	3.80
114	CHODBA	6.05
115	SKLAD POTRAVIN	13.06
116	SKLAD POTRAVIN	9.00
117	ŠATNA	7,00
118	SKLAD NÁDOBÍ	8.32
119	KUCHYNĚ	60.01
120	UMÝVÁRNA	4,55

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda	<div><div></div><div>GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov</div></div>
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE:	ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A1 DATUM: 09/2024 STUPEŇ: DPS	MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL
MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:
ZÁSUVKOVÁ INSTALACE	1:50	

EL-06