


NÁZEV	PŘÍVOD	MYČKA	I	II	III	01
VÝKON [kW]		3,5				0.2
M.Č.	19	18	18	18	18	18

ČELNÍ POHLED




POZNÁMKA
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE, ROZM. 396x236x112mm
TŘ2, KRYTÍ IP30, VÝVODY SPODEM

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 3NPE~40Hz,400V,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE
ČSN 33 2000-4-41ed3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON : Pi = 6 kW
SOUDOBY PŘÍKON : Ps = 4 kW

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda	 GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:		ČÁST:TECHNOLOGIE	FORMÁT: A3
		DATUM: 09/2024	STUPEŇ:DPS
MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
			EL-23
ROZVADĚČ RS-D			