


POZNÁMKA
PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 1NPE ~50Hz, 230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM,
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
A ČSN 33 2000-5-54 ed.3
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
NA CHODBĚ BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ, KTERÝ
BUDE DOZBROJEN O PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
PRO NAPOJENÍ ÚPRAVNY VODY PRO KUCHYŇ
INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELEM CYKY 3Cx2,5 ULOŽENÝM
NA POVRCHU V PLASTOVÉ OCHRANNÉ TRUBCE



D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT:	ING.JIŘÍ TRUNDA	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ BRUNTÁL U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: STAVBA	FORMÁT: A3
		DATUM: 09/2024	STUPEŇ: DPS
		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE 1PP-úpravna vody	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO: EL-27
		1: 75	