



POZNÁMKA
PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4.41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLŇKOVÁ- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
INSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKLO V DRÁŽCE POD OMÍTKOU
OVLÁDAČE A ZÁSUVKY INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL - 04

UPOZORNĚNÍ
ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK MUSÍ BÝT PŘED INSTALACÍ KOORDINOVÁNO
S DODAVATELEM TECHNOLOGIE

- LEGENDA ELEKTRO**
- ① REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ
Dvojzásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
 - ② ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍŇ+drobné spotřebiče
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
 - ⑭ MYČKA stolního nádobí (výdejny 1.a 2. NP) - 3,5 kW/230 V
1f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 3Cx2,5mm2, vývod u podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
 - ⑮ ZÁSUVKA PRO mikrovlnnou troubu
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1900 mm nad podlahou.

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda	<div>GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov</div>	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A2
OBSAH VÝKRESU:		DATUM: 09/2024	STUPEŇ: DPS
		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
SVĚTELNÁ INSTALACE 2NP-D,E		MĚŘITKO:	ČÍSLO:
		1: 50	EL-12