

Akce: MŠ Bruntál U Rybníka- rekonstrukce kuchyně
 Investor: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL
 Profese: VZDUCHOTECHNIKA
 Datum:

Č.Z.	popis	ovládání č. místností	počet kusů	přívod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	Tepelný výkon							Hmotnos kg	umístění zařízení (strojovna)
						tep. výkon Qt (60/40°) kW	tep. výkon ELEKTRO kW	el. př.-vent.př. Pi kW	V	el.př.-vent.od Pi kW	V	jištění A		
1	Větrání kuchyně													
1.1	Rekuperační jednotka		1	6900	6900	44	----	2,400	400	2,400	400	20A, 3f	1029	Střecha
1.3	Odsávací zákryt		1								230	10A, 1f	65	Varný úsek
2	Větrání pomocných provozů													
2.1	Rekuperační jednotka		1	460	460	----	1,67	0,169	230	0,167	230	16A, 1f	77	Sklad
3	Větrání hygienických prostor													
3.1	Střešní ventilátor		1	----	190	----	----	----		0,055	230	10A, 1f	3	Střecha