

| | |
|---|--------------------------------|
| Rozváděč | RH100 |
| Rozvodná soustava | 3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S |
| Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 | samočinným odpojením od zdroje |
| Typ | OCEP |
| Provedení | skříň zapuštěná |
| Přívod / vývody | ověřit |
| Rozměr š x v x h [mm] | 800 x 1500 x 250 |
| Kryti (zavřeno / otevřeno) | IP 40 / IP 20 |
| Vnější vlivy (prostředí) | normální |
| Pi [kW] | |
| Pm [kW] | |

| | | | | |
|---|---|--|--|------------------|
| vypracoval | ING. PETR HANÁČEK | | ING. PETR HANÁČEK PROJEKTOVÁNÍ EL Na Rybníku 413, Kunovice 686 04 petr.hanacek73@seznam.cz tel.: 739 089 840 | |
| kontroloval | ING. PETR HANÁČEK | | | |
| investor | Město Uherský Brod,Masarykovo nám.100,68801 Uh.Brod | | | |
| místo stavby | Mariánské nám.41, Uh.Brod | | | |
| STAVBA 1.ZŠ MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE S001 HLAVNÍ BUDOVA S002 DRUŽINA | | | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| | | | formát | 3 A4 |
| | | | datum | 02/2024 |
| OBSAH ROZVÁDĚČ RH100 | | | měřítko - | č. výkresu 15 |