

Název akce : Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Stavení objekt : SO 09 - Úpravy stávajících hal určené pro servis vodíkových vozidel

POZICE	POPIS	MNOŽSTVÍ
1.1	Nevýbušný axiální potrubní ventilátor TCBT/6-630 Ex, skupina nevýbušnosti I2G Ex e II T3, pružná spojka ACOP Ex 630+PIE	1 ks
1.2	Uzavírací klapka těsná se servopohonem (servopohon dodávkou profese elektro a MaR) v Ex provedení II2G Ex e II T3	1 ks
1.3	Těsná klapka regulační ruční Ø630 v Ex provedení I2G Ex e II T3	7 ks
1.10	Spiro Ø630mm, 0% tvarovek v Ec provedení II2G Ex e II T3, 20%	12 m
1.11	Spiro Ø450mm, 0% tvarovek v Ec provedení II2G Ex e II T3, 30%	4 m
1.12	Spiro Ø315mm, 0% tvarovek v Ec provedení II2G Ex e II T3, 50%	32m
	Montážní materiál	
	Pomocné ocelové konstrukce	
	Montáž	1 komplet
	Plošina	200 hod
	Drobné stavební úpravy	
2.1	Dveře 800x1970mm (protipožární EW 30DP3-C)	1 ks
2.2	Ytong tl. 450 mm včetně kotvení + omítka hrubá	1,215 m <sup>3</sup>
2.3	Samozavírač	1 ks
2.4	Průraz včetně výztuže.	1 komplet