

AQOL s.r.o.
Tovární 1059/41
779 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
30. 05. 2024

NAŠE ZNAČKA
PM-25992/2024/5203/Vrab

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Vráblíková
+420 541 637 309
vrablikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
28. 06. 2024

Šternberk, ul. U Chytiličky - oprava dešťové kanalizace

(k. ú. Lhota u Šternberka, ORP Šternberk, kraj Olomoucký, ČHP 4-10-03-0780-0-00)

Charakteristika akce:

Investor: Město Šternberk

Zpracovatel dokumentace: AQOL s.r.o., květen 2024

Předložená dokumentace řeší: opravu stávající dešťové kanalizace - přeložku dešťové kanalizace DN1000 s navázáním na nově navrženou šachtu ŠD1 v rámci stavby Šternberk, lokalita „Nad Nemocnicí“ v úseku od nově navržené šachty ŠD1 po nově navrženou spadišťovou šachtu Š4A.

Dotčené pozemky: p. č. 273/1, 266 a další, k. ú. Lhota u Šternberka

Umístění: SV okraj katastru

Dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.: nedojde k dotčení

Povodí vodního útvaru povrchových vod: „Sitka (Huzovka) od toku Sprchový potok po ústí do toku Oskava“ MOV_0460

Území vodního útvaru podzemních vod: „Hornomoravský úval - severní část“ ID 22201

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme, že veškeré dešťové vody musí být likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně musí být zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí