



DO SILNO ROZVADĚČE – VYPÍNÁNÍ PROVOZNI VZT



16x POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNOVÝ UZAVĚR – DODAVATEL VZT DODÁ SERVOPOHON 24V,  
EPS ZAJISTI OVLADÁNÍ A MONITOROVÁNÍ  
KABELAŽ PRAFLADUR 4x1x5 – OVLADÁNÍ OD EPS

16x KABEL PRAFLADUR 4x1x5 – OVLADÁNÍ OD EPS, MONITOROVÁNÍ DO EPS

KABELAŽ PRAFLADUR 4x1x5 – OVLADÁNÍ OD EPS  
SÍŘENÝ PRO OBĚ ETAPY



ČIDLA PRO OBĚ ETAPY

VÝSTUP 1  
OVLADÁNÍ MASTER TLAČÍTKA PRO OTK  
ZE SYSTÉMU EPS

VÝSTUP 3  
OVLADÁNÍ HUP

ZALOŽ, NÁPAJEČI ZDROJ  
PRO OKNA, KLAPKY, DVERE

BOX PRO KOPPLERY  
OSADIT VEDLE ÚSTŘEDNÝ

ÚSTŘEDNA, ZDP, ZDROJE, KOPPLERY  
V SAMOST. POŽ. ÚSEKU

KLÍČOVÝ TREZOR, KTPO+ZABĚSKOVÝ MAJÁK

OPPO

MANUÁLNÍ HLÁSIČ EPS

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ TEPLŮTNÍ  
OSAZEN VČETNĚ PATICE DO MÍSTNOSTI POD PODHLED

KABELAŽ KRUHOVÁ LINKA – JYSTY2x0,8

SÍŘENÁ EPS – KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU  
SÍŘENÁ BUDE VYBAVENA INTEGROVANÝM ZABĚSKOVÝM MAJÁKEM

KABELAŽ PRAFLADUR 4x1x5 – OVLADÁNÍ OD EPS

POŽÁRNÍ KLAPKA – DODAVATEL VZT DODÁ SERVOPOHON 24V,  
EPS ZAJISTI OVLADÁNÍ A MONITOROVÁNÍ  
KABELAŽ PRAFLADUR 4x1x5 – OVLADÁNÍ OD EPS

NÁZEV STAVBY		Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě	
II. etapa			

INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/112, 66922 Znojmo		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@ateliergns.com	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY parc.č. 24/3, ulice Loucká		ZAKÁZKA Č.	
Znojmo-Louka (793574)					
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. MARTIN NAVRKAJ, PH.D.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL ALEXA-PROJEKCE S.R.O			
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAJ, PH.D.				PARÉ	
OBJEKT		SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ		STUPEŇ DPS	
PROJESE		D.1.4.6. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		DATUM 06/2024	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO	
BLOKOVÉ SCHEMA EPS				ČÍSLO VÝKRESU D1.4.6-05	