



LEGENDA ZNAČEK PO

- Požárně dělící konstrukce
- Požárně nebezpečný prostor objektu
- N 1.1-I.SPB Nadzemní požární úsek v 1.N.P. s pořad. č. 1 - I. SPB
- EW 15-C2 DP3 Požární uzavěr otvorů bránící šíření tepla s požární odolností 15 min. konstrukce druhu DP3 s mechanickým samozavíracím zařízením s klasifikací C2
- EW 30-C2 DP3 Požární uzavěr otvorů omezující šíření tepla s požární odolností 30 min. konstrukce druhu DP3 s mechanickým samozavíracím zařízením s klasifikací C3
- EW 30-C3 DP1-S200 Požární uzavěr otvorů omezující šíření tepla s požární odolností 30 min. konstrukce druhu DP1 - kouřotěsný s mechanickým samozavíracím zařízením s klasifikací C3
- EI 15-C2 DP3-S 200 Požární uzavěr otvorů bránící šíření tepla s požární odolností 15 min. konstrukce druhu DP3 - kouřotěsný s mechanickým samozavíracím zařízením s klasifikací C2
- EI 30-C2 DP3-S 200 Požární uzavěr otvorů bránící šíření tepla s požární odolností 30 min. konstrukce druhu DP3 - kouřotěsný s mechanickým samozavíracím zařízením s klasifikací C2
- REI45 DP1 Požadovaná požární odolnost stavební konstrukce
- RE45 Požadovaná požární odolnost vodorovné stavební konstrukce
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ Dveře opatřené panikovým kováním
- Prostor střežený samočinnými hlásiči požáru
- Ústředna elektrické požární signalizace
- 25 Vnitřní požární hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 mm a světlosti 25 mm s průtokem min. 0,3 l/s a přetlakem 0,2 MPa
- 19 Vnitřní požární hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 mm a světlosti 19 mm s průtokem min. 0,3 l/s a přetlakem 0,2 MPa
- OPPO Obslužné pole požární ochrany
- KT Klíčový trezor
- ZM Zábleskový maják
- CS Central stop - Vypni při požáru
- TS Total stop - Při požáru nevypínej. Vypni jen v nebezpečí
- 328 Únikový východ
- Směr úniku
- EPS Prostor střežený samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítko pro ruční spuštění odvětrání CHÚC
- CHÚC Akustické poplachové zařízení - siréna
- Chráněná úniková cesta typu A
- Evakuační rozhlas s nuceným poslechem

100	KULTURNÍ A KREATIVNÍ SÁL	862,22
101	ÚSTUPNÍ ZADVEŘÍ	58,11
102	ÚSTŘEDNA EPS	0,32
103	PODIUM	14,11
104	CHODBA	9,54
105	WC MUŽI ÚČINKUJÍCÍ	3,15
106	ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ	15,03
107	ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ	14,98
108	WC ŽENY ÚČINKUJÍCÍ	3,15
110	WC ŽENY	27,42
111	WC MUŽI	29,21
112	CHODBA	73,63
113	SKLAD	18,66
114	WC / ÚKLID	8,03
115	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY SERVISOVÁNÍ, SERVIS	27,20
116	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY ETIKETY STOLOVÁNÍ A OBSLUHY	51,57
117	KREATIVNÍ VÝUKA - BARMANSKÉ A BARISTICKÉ KURZY	27,08
118	KREATIVNÍ VÝUKA - KULINÁRSKÉ A CUKRÁŘSKÉ KURZY	21,48
119	SCHODIŠTĚ	6,29
120	REZERVA (ROZŠÍŘENÍ M.Č.116)	84,75
121	CHODBA	63,68
122	SCHODIŠTĚ	25,20

123	KANCELÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE	34,85
124	ARCHIV	4,41
125	WC ZAMĚSTNANCÍ MUŽI	3,78
126	ŠATNA MUŽI	3,15
127	SPRCHY MUŽI	1,89
128	WC ZAMĚSTNANCÍ ŽENY	3,91
129	ŠATNA ŽENY	3,16
130	SPRCHY ŽENY	1,89
131	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,41
132	ŠATNA PRO HOSTY	104,56
133	SKLAD	191,45
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		1 802,27

- SOZ Prostor vybavený samočinným odvětracím zařízením
- Ruční tlačítko na ovládání ZOKT
- Odvětrací klapka
- Ovládací skříňka SOZ
- Ústředna evakuačního rozhlasu
- Řídicí jednotka pro odvětrání CHÚC
- Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 21 A
- Tlačítkový hlásič požáru s podružnou funkcí (odblokování dveří)
- Nouzové osvětlení
- Dveře jsou dle ČSN 730810 čl. 13.1.1 opatřeny ve směru úniku osob kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (či jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoli nástrojů), ať již je uzávěr zamčený, zablokováný či jinak zajištěný proti vloupání apod.
- Zařízení dálkového přenosu

vypracoval Ing. J.VALA		kreslil AutoCAD LT 2010 s.č. 352-15194656		Ing. Josef VALA PROJEKTOVA KANCELÁŘ Vítěňská 82 , 669 02 Znojmo	
místo ZNOJMO					
Investor Město Znojmo Obrková 1/12 Znojmo					
akce	Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě II. etapa			stupeň	Stavební povolení
				zak. č.	104/24
				datum	09/2024
obsah	Půdorys 1.N.P. Požárně – bezpečnostní řešení stavby			měřítko 1 : 200	číslo výkr. 2