



# Poznámka

- NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ  
S PŘÍPRAVOU PRO DVOUSAZBOVÉ MĚŘENÍ  
A PRO PŘIPOJENÍ FVE JE NAVRŽEN VE SMYSLU  
POŽADAVKŮ NA UMÍSTĚNÍ, PŘEVEDENÍ  
A ZAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH SOUPRAV U ZÁKAZNÍKŮ  
MALÝCH VÝROBEN PŘIPOJENÝCH K ELEKTRICKÉ  
SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ  
EG-D, a. s. A PLATNÝCH OD 1. 1. 2025  
**(SCHEMA ZAPOJENÍ č. 16)**

|                   |                                  |  |   |  |                          |  |
|-------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|
| název rozvaděče : | elektrometrový rozvaděč REI      |  |   |  |                          |  |
| provedení :       | samostatně stojící plastový pilř |  |   |  |                          |  |
| rozměry :         | dle velikosti výrobce            |  |   |  |                          |  |
| krycí :           | IP44 / IP20                      |  | provedení přívodu :   |  | spodem                   |  |
|                   |                                  |  | provedení vývodů :  |  | spodem                   |  |
|                   |                                  |  | automatickým odpojením od zdroje                            |  |                          |  |
|                   |                                  |  | ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : |  |                          |  |
|                   |                                  |  | rozvodná soustava :   |  | 3 PEN st. 50Hz 400V/TN-C |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| stavba :     | VYMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ<br>Z MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 A MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 V HODONÍNĚ |  |  |
| obsah :      | Schema rozvaděče REI  |  |  |
| projektant : | Hrbonický Marek   |  |  |
| investor :   | Město Hodonín   |  |  |
| datum :      | únor 2025   |  |  |
| zakázka :    | 07-2025   |  |  |

D.3.  
výkres č. :