

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Areál dílny Martinov – Rekonstrukce vrátnice a vjezdu III“

Ev. č. zak. SVZ-63-25-PŘ-Ko

zadávané formou podlimitní sektorové veřejné zakázky

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 05. 05. 20254):

dobrý den prosím Vás máme následující dotazy:

1. Výjezd automatické otevírání závory areál, je požadován infrasnímač. Ale snímač se musí se namontovat na obě strany směrem do areálu, tzn. že se závora bude automaticky otevírat i když dovnitř areálu pojede tramvaj nebo něco jiného. Není možno projekt upravit pro instalaci kapacitní smyčky ? která závora automaticky otevře když nad ní bude stát vozidlo ?
2. Výjezd automaticky infra z parkoviště. Pokud bude infra bude nutno zrušit parkovací místo u závory. Lepší technické řešení je kapacitní smyčka v zemi. Je možno nabídnout jako alternativu ?
3. Je požadavek na tlačítka havarijního otevření na vrátnici, celkem navrhujeme na vrátnici 3 tlačítka (závory areál, závory parkoviště, turnikety) po zmáčknutí tlačítka zůstane trvale otevřeno (asi když je den otevřených dveří apod.). Vyhovuje toto řešení ?
4. Dálkové ovladače (závory hlavní areál, závory parking, turnikety, vyjíždějí sloupky)- manuál otevření, za nastavený čas se automaticky zavře - vyhovuje ?
5. Datové spojení závor skrze GSM - dotaz ale datové spojení s čím se budeme spojovat ??
6. Na vrátnici bude instalována PC pro nastavení oprávnění, pokud máte požadavek že požadujete nastavování jinde z Vašeho systému je možno do budoucna propojit.
7. Turniket - v zadání možnost připojení čtečky. Máme toto dávat do cenové opce (v zadání je možnost) nebo vzhledem ke vstupu osob přes turniket na čtečce trváte ?
8. Možnost připojení externího tlačítka na ovládání turniketu máme dát jako opci nebo rovnou nabídnout jako požadavek ?
9. Typ karty pro turniket, jaký typ docházkových karet používáte (např. EMMARIN) ? ať podle toho vybereme čtečky
10. Napájení dobíjecího místa auta, jaký požadujete výkon dobíjecího místa (obvykle se používá WALBOX 32A/22kW) pokud s tímto výkonem souhlasíte potřebovali bychom určit nejbližší rozvaděč odkud se můžeme napojit. Tzn že potřebujeme připojit 2x 32A/22kW. Jestli takový výkon nemáte potom doporučujeme instalovat stále walbox 32A/22kW a maximální dobíjecí proud bude omezen kapacitou v rozvaděči.
11. Napájení - závory, turniket a sloupky mají odběr 200W potřebovali bychom určit rozvaděč odkud se napojíme (rozvaděč pro závory hlavní areál, turnikety, zajižďeční sloupek) a na druhé straně rozvaděč pro závory parkoviště

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 07. 05. 2025)

K dotazu 1:

Ano, zadavatel připouští použití kapacitní smyčky.

K dotazu 2:

Ano, zadavatel připouští použití kapacitní smyčky.

K dotazu 3:

Navržené řešení zadavateli vyhovuje.

K dotazu 4:

Navržené řešení zadavateli vyhovuje.

K dotazu 5:

Prozatím není určeno, dodávané zařízení musí umožňovat datové spojení.

K dotazu 6:

Ano, zadavatel požadujeme nastavování jinde, a to ze zavedeného bezpečnostního systému SBI (Systém správy budov) zadavatele.

K dotazu 7:

Zadavatel na čtečce trvá.

K dotazu 8:

Zadavatel požaduje také tlačítko.

K dotazu 9:

Zadavatel uvádí, že čtečky dodá sám zadavatel.

K dotazu 10:

Zadavatel předpokládá 2x32A/22kW. Trasa z objektu vrátnice.

K dotazu 11:

Zadavatel předpokládá rozvaděč umístěný v místnosti strážní služby na vrátnici.

Informace dodavatelům

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele:
<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 07. 05. 2025

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
oddělení veřejné zakázky