

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Areál dílny Martinov – Rekonstrukce vrátnice a vjezdu III“

Ev. č. zak. SVZ-63-25-PŘ-Ko

zadávané formou podlimitní sektorové veřejné zakázky

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 07. 05. 20254):

Dobrý den děkujeme za odpovědi nicméně následující body jsou stále otevřeny:

1. Typ karty pro turniket, jaký typ docházkových karet používáte (např. EMMARIN) ? ať podle toho vybereme čtečky Odpověď DPO č. 9 z vysvětlení 3:Zadavatel uvádí, že čtečky dodá sám zadavatel My ale potřebujeme od Vás jaké máte karty ať podle toho instalujeme čtečku

2. Na vrátnici bude instalována PC pro nastavení oprávnění, pokud máte požadavek že požadujete nastavování jinde z Vašeho systému je možno do budoucna propojit.

Odpověď DPO č. 6 - Ano, zadavatel požadujeme nastavování jinde, a to ze zavedeného bezpečnostního systému SBI (Systém správy budov) zadavatele.

Může nám tedy někdo dát požadavky na komunikaci se systémem SBI ? (požadavky na data, komunikační protokol, atd.) Schůzku s Vašimi IT techniky jste zamítli, ale my potřebujeme vyjasnit komunikační data systému SBI, nevíme ani na jaké SW platformě jede atd.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 4 (poskytnuta dne 13. 05. 2025)

K dotazu 1:

V našem systému používáme karty typu Mifare desfire EV1.

K dotazu 2:

Veškeré potřebné údaje o systému SBI jsou dostupné u jeho výrobce, společnosti C.G.C. a.s., zde:

<https://cgc.sk/cs/sbi-integrovaný-bezpečnostní-systém/>.

Kontakt na výrobce zde: <https://cgc.sk/cs/kontakt-cz/>.

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 09. 05. 20254):

1. SPZ pro závory?

Ve vysvětlení 2 je uvedeno že Závory budou ovládané pomocí tlačítka, turnikety budou ovládané pomocí čtečky firemních BIS karet (čtečku dodá DPO).

Ve vysvětlení 3 je pak uvedeno K dotazu 6:

Ano, zadavatel požadujeme nastavování jinde, a to ze zavedeného bezpečnostního systému SBI (Systém správy budov) zadavatele.

1. Otázka čtení SPZ: které závory finálně DPO požaduje řídit podle SPZ ? všechny nebo jen na vjezd pro parkoviště ??

2. Otázka čtečka karet, platí že čtečky karet dle vysvětlení 2 (pro 2 turnikety) dodá DPO ??

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 5 (poskytnuta dne 13. 05. 2025)

K dotazu 1:

Zadavatel požaduje závory řídit podle SPZ na vjezd do areálu i parkoviště.

K dotazu 2:

Čtečky karet dodá zadavatel.

Informace dodavatelům

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 05. 2025 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele:
<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 13. 05. 2025

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
oddělení veřejné zakázky