

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1 ZE DNE 29. 4. 2025

ZADAVATEL: Silnice LK a.s.
Sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 287 46 503

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce skladovací haly Přepeře“

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz č. 1:

Dotaz k veřejné zakázce „rekonstrukce skladovací haly“

1/ V dokumentaci jsme nenalezli specifikaci dodávky plechů. Respektive pouze popis "Plech Al trapézový profil tl. 0,8 mm s odolností proti soli(včetně přesahu+10%)“

Jedná se o požadavek na celohliníkový plech v tl. 0,8 bez povrchové úpravy lakováním? Nebo může být ocelový plech s povrchovou úpravou ALZn ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že požadavek je na celohliníkový trapézový plech tl. min. 0,8 mm bez povrchové úpravy lakováním.

Dotaz č. 2:

Dotaz k veřejné zakázce „rekonstrukce skladovací haly“

2/ "Montáž opláštění stěm a krytiny střech, tvar. plechem, včetně dodávky korozivzdorného šroubování“ Požadavek na spojovací materiál je ocel s pozinkovou povrchovou úpravou / lakováním nebo ušlechtilá nerez ocel A4 / A2 ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že požadavek je na korozivzdorný spojovací materiál, volba řešení je na uchazeči. Uváděné příklady uchazeče splňují požadavek zadavatele.

Zadavatel s ohledem na své potřeby rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek stanovenou v čl. 10.2 zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek je tak nově končí dne 12. 5. 2025 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Monika Poslová, DiS.
specialista veřejných zakázek, Silnice LK a.s.