

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Spisová značka záměru: Z/2024/91563

Ve Zlíně, dne 19.12. 2024

Spisová značka řízení: R/2024/84029

Č.j.: R/2024/84029/2

Vyřizují:

Bc. Ing. Tereza Raková, tel.: 577 006 759, e-mail: tereza.rakova@khszlin.cz

Ing. Magda Hábová, tel.: 577 006 755, e-mail: magda.habova@khszlin.cz

**Projekty Sukup s.r.o.**

**IČ: 09139818**

**Nová 225**

**696 61 Vnorovy-Lidéřovice**

**ID datové schránky: ysb5t2r**

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

### Souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 10.12. 2024, o vydání závazného stanoviska **k povolení záměru - REGENERACE SÍDLIŠTĚ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM- ULICE TOPOLOVÁ, na parc. č. 2010/2, 2678/16, 2010/28, 2010/30, 3030/9 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem** (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 13.11.2024 právnickou osobou Projekty Sukup s.r.o., IČ: 09139818, se sídlem Nová 225, 696 61 Vnorovy - Lidéřovice, **toto**

### závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

**KHS ZK se záměrem s o u h l a s í .**

### Odůvodnění:

Záměr řeší rekonstrukci veřejného osvětlení místní komunikace, parkovacích stání a chodníku sloužící k dopravní obsluze území, zejména bytových domů nacházejících se podél této řešené komunikace a novostavby kontejnerového stání. V současné době je zájmové území využíváno jako místní komunikace, parkovací stání, chodník a veřejná zeleň v ul. Topolová ve městě Bystřice pod Hostýnem, řešený komunikace šířky 3,6 m je provedena s výhybnou šířky 2,3m s asfaltobetonovým krytem, parkovací stání jsou provedena s krytem z cementobetonu nebo betonových zatravnňovacích tvárnic,

chodník je proveden s krytem z betonových dlaždic 30/30. Komunikace je osvětlena stávajícími lampami se sodíkovými výbojkami. Kryt místní komunikace je z asfaltového betonu různé kvality. Komunikace je řešena jako jednopruhová obousměrná s výhybnou. Stávající šířkové uspořádání neodpovídá požadavkům na provoz v řešené lokalitě. Povrch parkovacích míst je značně nerovný a zvětralý, rozměry jednotlivých stání neodpovídají požadavkům dle ČSN 73 6056. Silniční obruby jsou zvětralé a nedosahují normové výšky, povrch chodníku s krytem z betonových dlaždic 30/30 je nerovný, dlažba je zvětralá, chybí jakékoliv prvky bezbariérového užívání.

Dokumentace je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 401 veřejné osvětlení

SO 901 Kontejnerové stání

#### SO 101 Komunikace

Nově je navržena dvoupruhová obousměrná místní komunikace šířky 5,50 m s asfaltobetonovým krytem ACO 11 50 mm a střešovitým příčným sklonem 2,5%, na konci komunikace je navrženo obratiště pro vozidla HZS. Ke komunikace je navržen přimknutý chodník pro pěší šířky 1,6m s jednostranným příčným sklonem 2% a s krytem z betonové zámkové dlažby. Podél komunikace je navržen parkovací pás pro kolmé parkování 27-mi osobních automobilů s krytem z betonové drenážní dlažby. Základní šířka stání je 2,50 m, krajní stání budou rozšířena o 0,25 m, vyhrazená stání mají šířku 3,50m, délka stání je 4,50, je uvažováno s přesahem 0,5m do pásu zeleně. Komunikace bude lemována silničními obrubníky s nášlapem + 12 cm, ve vjezdu budou osazeny nájezdové obrubníky s nášlapem + 4cm, podél parkovacích stání a v místech bezbariérové úpravy budou osazeny nájezdové obrubníky s nášlapem +2 cm.

#### SO 901 Kontejnerové stání

Dokumentace řeší novostavbu kontejnerových stání v ul Topolová. V řešeném území bude rozmístěno celkem 4 kusy podzemních kontejnerů a 5 nadzemních kontejnerů v jednom kontejnerovém hnízdě. Nové podzemní kontejnery nahradí stávající kontejnery nadzemní. Podzemní kontejnery budou ukládány na žb. desku tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztuženou při spodním okraji kari sítí 6-150/6-150 provedenou na zhutněný polštář ze štěrkodrti fr 0-32 tl 100 mm.

Stavba rekonstrukce místní komunikace nevyžaduje zřízení náhradních a objízdných tras. Případný akustický vliv vozidel využívajících tuto místní komunikaci bude u nejbližší obytné zástavby nízký, pohyb vozidel je zde velmi pomalý. Vlivem zřízení nové obrusné vrstvy dojde ke snížení hluku od automobilů projíždějících po komunikaci. Stavbou nedojde k přivedení nové dopravy do lokality, tudíž se neočekává navýšení stávající úrovně hlukové zátěže z dopravy.

Ing. Magda Hábová  
odborný rada  
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

#### Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC