

Investor:
Město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2023/0813**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Žadatel:

NELL PROJEKT s.r.o.

Veronika Milíčková

Kvítková 3687

76001 Zlín

Název akce: **Oprava místní komunikace ulice Fr. Veselky**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní souhlas**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Uherský Brod**

Parcela: **Uherský Brod 6468/2 (Uherský Brod)**

Datum vydání vyjádření: **23.06.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **23.06.2024 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace a přilehlého uličního prostoru ulice Fr. Veselky v Uherském Brodě. Současnou úpravu povrchu komunikace tvoří popraskaný asfaltobeton lemovaný dožitými betonovými obrubníky, chodník je z popraskaných betonových dlaždic 30x30. Součástí komunikace jsou stávající dešťové vpusti.

Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících asfaltových a dlážděných vrstev, odebrání stávajících podkladních vrstev až po úroveň projektované zemní pláně. Vozovka bude nově krytá živičným povrchem, parkovací místa v tělese komunikace budou s povrchem z drobných žulových kostek a nová parkovací stání pak u betonové drenážní dlažby.

V současné době je do kanalizace pro veřejnou potřebu odváděno 1108m³ dešťové vody ročně, po provedení opravy komunikace bude ročně zasakováno 707m². Opravou komunikace nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

V rámci stavby rekonstrukce komunikace bude provedena provozem vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

Upozorňujeme investora, že navrženým řešením dochází k terénním úpravám nad armaturami vodovodního zařízení. V zájmovém území jsou zákopové soupravy na přípojkách vody pevné a tyto nelze upravit do nově navržené nivelety terénu, proto je nutná jejich výměna za teleskopické. Jelikož se jedná o vyvolanou investici stavbou komunikace, upozorňujeme investora, že náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových

souprav za teleskopické je nutno zahrnout do rozpočtu stavby. Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů Uh. Hradiště za úhradu na základě objednávky investora. Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

Dále bude po vytýčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, šoupáků a hydrantů. O tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením rekonstrukce komunikace musí zůstat zachována nezámrazná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

Přípojky odstraňovaných dešťových vpustí budou odpojeny a zaslepeny na kanalizačním řadu, popřípadě na místě určeném technikem provozu kanalizace.

Po odpojení kanalizační přípojky a zaslepení kanalizační stoky přizve stavebník před záhozem zástupce SVK, a. s. Uh. Hradiště ke kontrole zaslepení.

Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 13:00 nebo po telefonické dohodě pro oblast Uh. Hradiště - 572 530 146, pro oblast Uh. Brod - 572 637 671.

Technické zásady při odpojení kanalizačních přípojek dle materiálu kanalizační stoky :

- Beton – osazení záslepkou nebo zabetonování v místě odpojení kanalizační přípojky.

Místo napojení nových dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Kanalizační přípojky uliční vpustí musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Poklopy kanalizačních šachet, které budou nově umístěny v komunikaci musí vyhovovat požadavkům pro pojezd motorových vozidel. Termín těchto úprav požadujeme oznámit v dostatečném časovém předstihu z důvodu koordinace technických úprav kanalizačních šachet.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

V případě, že bude při stavbě zjištěno, že není možné dodržení všeobecných podmínek a podmínek tohoto vyjádření, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a.s.. O navrženém způsobu řešení bude následně proveden písemný záznam (zápis do stavebního deníku).

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
 - změnou rozsahu vyznačeného území
 - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti
- Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- oprava C.3_UB_Fr.Veselky_koor_sit.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: f35653d76788d145ec03c42e3b39982d846ce04b)

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 56b6df118f0bc337fc9b1e5982626fabdabb88db)

- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bd726f3a36a486c567669f7525238a1a0d2aab6a)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)