

Spisová značka: MUHO 4792/2025 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 31883/2025 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 26.05.2025

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1,

k podlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení

REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK – HODONÍN

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Ing. Jiří Lindovský

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín**
Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2025-022019**
Číslo spisu VZ: **MUHO 4792/2025 OPM**
Druh (předmět) VZ (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim VZ podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení VZ (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka
ZD - Zadávací dokumentace
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a s ustanovením § 99 ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotazy dodavatele

A) Dotazy dodavatele ze dne 21.05.2025

Dotaz č. 1

SO D 1.1.11.03 Nový stav – zpevněné plochy:

V předloženém VV je uvedeno:

Díl: 5-01 S01 – Betonová dlažba – velkoformátová, pojížděná

9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 996,20000
10	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	1 996,20000
11	592451178RxS01a	betonová dlažba velkoformátová, pojížděná, betonové dlažební kostky, formát 600x300x80 mm odstín, pískovcová, povrch otryskaný ocelovými kuličkami (dle PD)	m2	1 835,46000
12	592451178RxS01b	betonová dlažba velkoformátová, pojížděná, betonové dlažební kostky, formát 600x300x80 mm odstín, sv.šedá, povrch otryskaný ocelovými kuličkami (dle PD)	m2	360,36000

Díl: 5-02 S02 – Betonová dlažba – velkoformátová, pochozí

15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	269,20000
16	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	269,20000
17	592451178RxS02a	betonová dlažba velkoformátová, pochozí, formát 600x300x80 mm odstín pískovcová, povrch otryskaný, ocelovými kuličkami (dle PD)	m2	255,64000
18	592451178RxS02b	betonová dlažba velkoformátová, pochozí, formát 600x300x80 mm odstín sv.šedá, povrch otryskaný, ocelovými kuličkami (dle PD)	m2	40,48000

Dle našeho názoru položky č. 9 a 10 - použité pro kladení dlažby naprosto neodpovídají požadavkům na provedení prací při použití velkoformátových dlažeb o rozměrech 600/300/80 mm, uvedených ve specifikaci (pol. č. 11 a 12). Stejně tak u st. oddílu 5-02 pol. č. 15 a 16 při specifikaci pol. č. 17 a 18.

Dotaz č. 2

Uveďte prosím do souladu montážní položky a specifikaci dodávky.

Díl: 5-04 S04 – Betonová dlažba – maloformátová, pochozí

21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	744,30000
22	592451124RxS04	betonová dlažba – maloformátová, pochozí, formát 200x100x80 mm, minimální spára, sv.šedá (dle PD)	m2	818,73000
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	648,00000

Položka č. 21 je pro kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, naopak specifikace pol. č. 22 uvádí betonovou dlažbu tl. 80 mm. Pol. č. 23 Řezání dlažby zase uvádí tl. dlažby 60 mm.

Dotaz č. 3

Uveďte prosím do souladu, zda platí tloušťka dlažby dle montážní položky (pol. č. 21) nebo dle položky specifikace (pol. č. 22)?

Díl: 5-08 S08 – Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami)

38	596415061R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,70000
39	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	t	1,29250

Díl: 5-09 S09 – Kamenná štípaná dlažba

41	596415061R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	2,75000
42	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	t	0,75625

Dle našeho názoru položky č. 38 a 41 - použité pro kladení dlažby neodpovídají požadavkům na provedení prací, když specifikace (pol. č. 39 a 42) uvádí, že se jedná o drobnou žulovou kostku 8/10 cm.

V těchto případech se pro kladení obvykle používá tomu určená položka „Kladení dlažby z drobné kostky“.
Pozn.: Stejný nesoulad je také v SO D 1.1.11.04 – IR.

Dotaz č. 4

Uveďte prosím do souladu montážní položky s ohledem na použitý materiál ve specifikaci.

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

61 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, m2 3 470,95000 zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží

Dle našeho názoru použitá položka č. 61 naprosto obsahově neodpovídá charakteru požadovaných prací.
Poznámka: tato položka se objevuje také v mnoha dalších stavebních objektech, kde také naprosto obsahově neodpovídá charakteru prací (např. Opěrná zídka, Mobiliář, Dětské prvky, Tesařské výrobky atd ...).

Žádost o upřesnění: Upřesněte prosím ve VV tloušťky dlažeb a upravte do souvislosti položky kladení a jejich specifikací.

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 21.05.2025

K dotazu č. 1: Zpracování soupisu prací, dodávek a služeb, je dle cenové soustavy RTS. Pro požadavek na provedení prací při použití velkoformátových dlažeb o rozměrech 600/300/80 mm, uvedených ve specifikaci (pol. č. 11 a 12) bude použita cenová soustava RTS.

K dotazu č. 2: Zadavatel poskytuje nový Soupis prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb), ve kterém byla opravena položka dodávky dlažby na tl. 60 mm.

K dotazu č. 3: Zadavatel poskytuje nový Soupis prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb), ve kterém byla opravena položka montáže, na položku položení žul. kostek.

K dotazu č. 4: Zadavatel poskytuje nový Soupis prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb), ve kterém byl upraven text položky na neceníkovou v objektech D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.5, D.1.6.

B) Vzhledem k povaze úprav zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu se zadávacími podmínkami ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to:

Nové znění dle dodatečné informace č. 1 ZD:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **11.06.2025 v 13:00:00 hodin**

Datum a čas otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 11.06.2025 od 13:00 hodin, a bude provedeno elektronicky. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Přílohy: Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profile.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek