

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby II
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-022289

Identifikace zadavatele: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
IČ: 619 74 757
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Adresa profilu zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/61974757>

- [1] Zadavatel obdržel prostřednictvím mailové komunikace dne 27. 5. 2025 v 8:22 žádost o vysvětlení, která byla následujícího znění:

„Dobrý den, v nově vydané úpravě rekonstrukce haly Ostrava Hranečník zůstala položka v kovovém provedení, dle sdělení dodavatelů jsme nedostali nabídnuté v kovovém provedení. Chtěl bych požádat o zveřejnění a odpověď“

M	35811306	zásuvka spojovací 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky přisazená, Kovová zásuvka, IP55 +	kus	8,000
---	----------	---	-----	-------

Děkuji“

Později téhož dne, konkrétně ve 12:19:55 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která byla následujícího znění:

„Vážení, dovoluji vám požádat o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby II.“

Dotaz: V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Technické-podmínky-hala-lehké-údržby jsou u Řídicího systému, u položky Čidla osvětlení, uvedeny následující parametry: Čidlo osvětlení - Fotodioda , rozsah 0 - 50 000 lx, součástí čidlo teploty - rozsah -30°C až +70°C Žádáme zadavatele

o vyjádření, zda je přípustné nabídnout čidlo teploty integrované v DALI4SW. Za zveřejnění odpovědi předem děkujeme.“

- [2] Zadavatel odpovídá na tyto žádosti a poskytuje tímto vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ve lhůtě určené ZZVZ. Zadavatel odpovídá následovně:

K dotazu na zásuvku:

Jedná se o zásuvku s parametry 230 V / 16 A, 2P + PE, určenou pro běžné jednofázové připojení. Tento typ zásuvky je dostupný i v kovovém provedení (např. pro zvýšenou mechanickou odolnost v průmyslovém prostředí).

Na základě interní revize a pro zajištění jednoznačného výkladu byla formulace popisu této položky v rozpočtu upravena. Upozorňujeme, že:

- technický obsah ani množství položky se nemění,
- byla pouze aktualizována textace, aby jednoznačně reflektovala zamýšlené provedení a parametry.
- Krytí zásuvky je v provedení IP55 nebo vyšším.

32	M	35811306	zásuvka spojovací 230V/16A - (řazení 2P+PE), přisazená, Kovová zásuvka, IP55 +	kus	8,000
----	---	----------	---	-----	-------

K dotazu na čidlo:

Zadavatel nemůže posoudit, co přesně je míněno pod označením „DALI4SW“, neboť se nejedná o běžně standardizovaný nebo všeobecně známý technický pojem. Z tohoto důvodu se nelze vyjadřovat ke konkrétním produktovým označením nebo technickým řešením, která nejsou popsána obecně.

Současně zadavatel upozorňuje, že **v rámci vysvětlení zadávací dokumentace nelze uvádět či potvrzovat konkrétní obchodní označení výrobků, řešení nebo technologických postupů**, neboť by to mohlo **narušit zásady rovného a nediskriminačního přístupu** k účastníkům zadávacího řízení.

Přípustnost řešení

Zadavatel potvrzuje, že **přípustné je jakékoli technické řešení**, které bude:

- **obsahovat čidlo osvětlení typu fotodioda** s rozsahem 0–50 000 lx,
- a **čidlo teploty** s rozsahem -30 °C až +70 °C,

- přičemž je **integrován v zařízení, které splňuje výše uvedené parametry.**
Je tedy na dodavateli, aby **zajistil deklarované funkční vlastnosti.**

- [3] **Zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje aktualizovaný soupis prací.**
- [4] **Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Ostravě dne 29. 5. 2025

za **Dopravní podnik Ostrava, a.s.**
3ADVOKÁTI s.r.o., Mgr. Filip Hořínek, advokát,
jednatel