



Záměr: Z/2024/18197
Řízení: R/2024/7429
Č.j.: R/2024/7429/2

Dne: 20.08.2024

Úřad: KHS Moravskoslezského kraje Adresát:
Na Bělidle 724/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
w8pai4f

Vyřizuje: Olga Číhalová
Tel:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 61974757, zastoupené na základě plné moci ze dne 02.08.2024 právníckou osobou Fajn Projekt s.r.o., se sídlem: 28. října 1142/168, 702 00



Moravská Ostrava, IČO: 04952693, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská“, Bohumínská 19, 710 00 Slezská Ostrava.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská“, Bohumínská 19, 710 00 Slezská Ostrava, stavebník Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 61974757

s o u h l a s í .

Odůvodnění

Na základě žádosti společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 61974757, zastoupené na základě plné moci ze dne 02.08.2024 právnickou osobou Fajn Projekt s.r.o., se sídlem: 28. října 1142/168, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 04952693, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská“, Bohumínská 19, parc. č. 1214 v k. ú. Slezská Ostrava 710 00 Slezská Ostrava, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem předložené projektové dokumentace (Projektová dokumentace 07/2024, Fajn Projekt s.r.o.) je oprava stávajícího střešního pláště objektu měnírny. Objekt měnírny byl postaven z cihel plných pálených, konstrukce střechy je z dřevěného krovu a střešní krytina je z eternitových šablon, které obsahují azbest. Střešní krytina je v nevyhovujícím stavu, proto dojde k její výměně tak, že bude provedena postupná demontáž krytiny, klempířských



prvků, bednění střechy a následné provedení sanačních a preventivních prací. Před zahájením stavební činnosti budou prostory a technologie chráněny proti vlhkosti a zaprášení zakrytím. Následně proběhnou bourací práce a pak budou realizovány stavební práce. Jako závěrečné práce budou prováděny dokončovací práce, včetně úklidu. Střešní krytina bude demontována ručně. Před samotným provedením demontáže bude proveden zvlhčující postřik, který zamezí vzniku částic prachu s obsahem azbestu. Střešní krytina obsahující azbest bude ručně odstraněna z roštu, zabalena do polyetylenového pytle a snesena po stavebním lešení bez poškození do připraveného kontejneru vyhrazeného pro likvidovaný střešní obklad. Se střešní krytinou se bude zacházet tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší, tzn. v žádném případě se nebude provádět řezání a podobné práce, které umožňují vznik polétavého prachu částic azbestu. Střešní krytinu budou odstraňovat pouze proškolení zaměstnanci, kteří budou seznámeni s pracovním technologickým postupem a kteří jako jediní mohou vstupovat do kontrolovaného pásma. Kontejner určený pro odvoz a likvidaci fasádního obkladu bude dodán společností, která má povolení pro nakládání s nebezpečným odpadem. Kontejner bude umístěn v ohraničeném prostoru stavebním oplocením s výstražnými tabulkami. Konstrukce, na které byla původní střešní krytina namontována, bude ihned po demontáži střešní krytiny ošetřena zvlhčujícím postřikem. Po odstranění všech azbestových materiálů bude nutné prostor kontrolovaného pásma vysát vysavači s filtrací H13. Práce s azbestem bude možné provádět pouze ve vymezeném kontrolovaném pásmu, které bude vybudováno ještě před odstraňováním materiálů obsahující azbest. Samotné kontrolované pásmo bude vymezeno červenobílou páskou s nápisem „KONTROLOVANÉ PÁSMO – ZÁKAZ VSTUPU, PRÁCE S AZBESTEM“ vedenou kolem lešení a prostoru s osazeným kontejnerem, který bude umístěn v blízkosti lešení, do kterého bude následně ukládán odpad obsahující azbestová vlákna. Při každém opuštění kontrolovaného pásma musí zaměstnanec svléknout ochranné pomůcky v tomto pořadí: ochranný oblek, ochranou masku a rukavice. Kontaminované ochranné pomůcky uloží do připravených igelitových pytlů, které se zlikvidují společně s azbestovými deskami. Přestávka na oddech bude vykonávána mimo kontrolované pásmo a to v místě zařízení staveniště, kde bude umístěna mobilní záchodová kabina a bude zajištěna pitná voda. Zaměstnanci, kteří



budou odstraňovat azbest, budou vybaveni speciálním jednorázovým oblekem a maskou s filtry minimálně s účinností P3, včetně ochranných brýlí a ochranných gumových rukavic. Použitý pracovní oděv bude shromažďován jako nebezpečný odpad a bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Ve vymezeném prostoru bude platit zákaz jídla, pití a kouření.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....