



Vašík Karel, Ing.  
Lideřovská 14  
Vnorovy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PM-27247/2023/5203/Ko

VYŘIZUJE  
Ing. Dana Kopřivová  
+420 541 637 302  
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
1.8.2023

**Investor Město Hodonín, lokalita Mrkotálky - rekonstrukce kanalizace, parc. č. 8214/1 k.ú. Hodonín**

(k.ú. Hodonín, ORP Hodonín, kraj JM, ČHP 4-13-02-0922-0-00)

**Charakteristika akce:**

PD (zprac. žadatel 12/2022) řeší opravu jednotné kanalizace a dešťové stoky „J“ v lokalitě Mrkotálky, v ul. Perunská, 12. dubna a Purkyňova ve městě Hodonín. Profil kanalizace je DN 300 - 600, celková délka stok je 2008,08 m. Vzhledem k rozsahu díla bude stavba prováděna v 9 etapách.

Jednotná kanalizace je součástí jednotné kanalizace města, která odvádí odpadní vody na městskou ČOV Hodonín.

Stoka jednotné kanalizace je vyústěna do Očovského járku.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru Morava od toku Radějovka po státní hranici ID VÚ : MOV\_1430.

**I. Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů**, sdělujeme:

K návrhu rekonstrukce stávajících stok dle PD nemáme námítky.

## **II. Vyjádření správce vodního toku Očovský járek - provozu Veselí nad Moravou**

Naše přímé zájmy jsou dotčeny kompletní opravou stoky J, dešťové stoky v délce cca 11 m od zaústění do Očovského járku, včetně provedení výustního objektu.

**Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 8214/1 v k.ú. Hodonín, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.**

S předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Opevnění vyústění musí být provedeno dle kolaudovaného profilu koryta toku.
- 2) Přesný rozsah a způsob opevnění musí být odsouhlasen zástupcem Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n/M. samostatným zápisem - jinak nesmí být na objektu započato.
- 3) Potrubí musí být vyústěno minimálně 0,3 m nad niveletou dna.
- 4) V manipulačním pruhu toku 6 m od břehové hrany musí potrubí umožňovat pojezd mechanizace do 30 tun.
- 5) Dno koryta toku pod výustním objektem v délce minimálně 30 m musí být napojeno na stávající stav koryta, tzn. vyčištěno.
- 6) Oznámit zahájení prací na [provozveseli@pmo.cz](mailto:provozveseli@pmo.cz) min. 5 dní předem.
- 7) Po skončení prací doložit provozu Veselí dokumentaci skutečného provedení výustního objektu včetně geodetického zaměření (výškopis a polohopis).

Upozorňujeme:

- PM nebude přebírat žádné objekty do své správy a majetku.
- PM neponese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé výkonem práv a povinností správce toku, či průchodem velkých vod.
- Výustní objekt nemusí vždy správně fungovat v důsledku zanesení navazující části toku.
- Veškeré vody z Očovského járku jsou přečerpávány čerpací stanicí v majetku a správě SPU a může tak být z jejich strany vyžadováno spolupodílení se na nákledech za el. energii.

## **III. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: [podatelna@pmo.cz](mailto:podatelna@pmo.cz), případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.

- 
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
  - Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
  - Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
  - Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
  - Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
  - Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí**

PM s.p. provoz Veselí n/M