



LEGENDA

T1,T2,T4 – NOVÝ TRANSFORMÁTOR (6/0,4kV, 1000kVA)
SUCHÝ, Al-vinutí, v provedení bez skříně
PŘÍVODY vn A VÝVODY nn NAHOŘE

— — — — — KABELY vn (AL-22kV) – NOVÉ
— — — — — KABELY nn (AL?-1kV) – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA

1) NOSNÁ KONSTRUKCE PRO IZOLÁTORY nn } NOVÉ
2) PASY AL-1kV }

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
EL. ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ V PROSTORU, KDE PŮSOBÍ
VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ DLE Tabulky ZA.1 NORMY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
3, 50Hz, 6kV/IT
3NPE, 50Hz, 400V/TN-C

MĚŘ: 1:50

Dokumentace pro výběr dodavatele	TRANSFORMÁTOR T1,T2,T4 TRAFOSTANICE "TS2" – DISPOZICE						
	OBJ.Č.,PJ:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: ÚSPORA EL. ENERGIE V LDS – VÝMĚNA TRANSFORMÁTORŮ		ARCH.K.	P.	Č.V.
	VYPRACOVAL: ING. ROKYTA	DATUM: 04/2025	STAVEBNÍK: TEPLÁRNA ZLÍN s.r.o.		TEZ	E	1148