



PŘÍSTAV

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ HLADINA	163,54 m n. m.
MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ HLADINA	162,94 m n. m.
MOŽNÝ ZÁKLES HLADINY	162,74 m n. m.
PLAVEBNÍ HLOUBKA	1,2 m
MARŽE	0,3 m
OHRÁZOVÁNÍ PŘÍSTAVU DO VÝŠKY	164,00 m n. m.
ÚROVEŇ DNA PŘÍSTAVU	161,24 m n. m.

LEGENDA

- nové konstrukce
- nové elektroobjekty
- hranice parcel
- parcelní čísla

VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- el. vedení VVN nadzemní E.GD
- el. vedení VN nadzemní E.GD
- el. vedení NN nadzemní E.GD
- ochranné pásmo el. vedení VVN (15m od vodiče)
- ochranné pásmo el. vedení VN (10m od vodiče)
- sdělovací kabel CETIN
- kanalizace VaK Hodonín
- vodovod VaK Hodonín

VEDENÍ NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vodovod
- vodovodní přípojka
- kanalizace splašková
- kanalizační přípojka splašková
- el. vedení VN - přeložka
- el. vedení NN
- el. vedení VN - přeložka - ochranné pásmo

MORAVA Ř.KM 101,95

MAXIMÁLNÍ HRAZENÁ HLADINA V JEZU	163,54 m n.m.
NOMINÁLNÍ HLADINA	163,04 m n.m.
MINIMÁLNÍ PLAVEBNÍ HLADINA	162,94 m n.m.
MOŽNÝ ZÁKLES HLADINY	162,74 m n.m.
PLAVEBNÍ HLOUBKA	1,5 m

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO	
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí, 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov				ŘEŠITEL	Ing. Hajdina
VYPRACOVAL				ODP.ZÁSTUPCE	Ing. Plichta
PROJEKTANT				T. KONTROLA	Ing. Holý
OBJEDNATEL				DATUM	11/2022
AKCE:				OKRES	Hodonín
REKREAČNÍ PŘÍSTAV HODONÍN Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí				ČÍSLO ZAKÁZKY	12-1234-0101
				STUPEŇ	DUR
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:1000
ČÁST STAVBY				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
PŘÍLOHA:				SOIPS	
Situace přeložek VN a VVN				ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3.5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matriční).