

## Architektonická soutěž

Břehy Staré Moravy  
v Hodoníně

## Vysvětlení soutěžních podmínek číslo 5

**Zadavatel:** Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891**Název soutěže:** Břehy Staré Moravy v Hodoníně

Město Hodonín („Zadavatel“) zahájilo soutěž o návrh s názvem „Břehy Staré Moravy v Hodoníně“, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-028638 („Soutěž“). Soutěž je vyhlášena jako otevřená soutěž o návrh ve smyslu § 146 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Zadavatel obdržel dne 22. 7. 2025 od účastníka Soutěže písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek Soutěže v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

	Dotaz účastníka Soutěže	Vysvětlení Zadavatele
1	Jaký režim údržby koryta se předpokládá v cílovém stavu parkového nábřeží?	<p>V mokré části koryta probíhá čištění (vč. odstraňování sedimentů) periodicky přibližně jednou za 2–3 roky pouze v úseku před objektem elektrárny u ul. Bratislavská.</p> <p>V ostatních částech koryta se čištění běžně neprovádí (nicméně jej nelze do budoucna zcela vyloučit – dle aktuálních potřeb povodí). V cílovém stavu parkového nábřeží se však s pravidelnými zásahy tohoto typu ze strany města ani povodí nepočítá.</p> <p>Suchá část koryta bude udržována v souladu s návrhem (v míře pro město proveditelné) a s ohledem na charakter prostoru. Zároveň musí být zajištěn přístup pro techniku údržby jak k suché, tak k mokré části koryta.</p>
2	Jaká výška umístění lávky nad úrovní kolísání hladiny je zadavatelem požadována, případně doporučena? Chápeme správně, že povodňové stavy (Q100) nemají vliv na běžnou úroveň kolísání vodní hladiny? Pokud mají, jaká je změna úrovně hladiny?	<p>Výšku lávky doporučujeme navrhnout tak, aby umožňovala proplutí rekreační veslice, tedy s minimální volnou výškou &gt; 0,8 m nad hladinou (tj. nad 162,44 m n. m. Bpv).</p> <p>Povodňové stavy odpovídající průtoku Q100 nemají za běžných okolností vliv na výšku hladiny v rameni Staré Moravy, neboť to neleží v aktivní zóně inundace. Běžná provozní hladina je udržována na kótě 162,24 m n. m. Bpv s provozním</p>

		rozkyvem –10 až +20 cm, tedy v rozmezí 162,14 až 162,44 m n. m.  Výjimečně může dojít k vypuštění zdrže jezu Hodonín, například z důvodu údržby, přičemž v takovém případě může být rameno Staré Moravy dočasně bez vody – zpravidla na dobu okolo 10 dní, a to přibližně jednou za 10 let.
--	--	---

V Praze dne 24. 7. 2025

Na základě smluvního zastoupení Zadavatele dle § 43 ZZVZ.

Ing. Karla Kupilíková, sekretář soutěže

