

Vaše značka: 2024"

Naše značka: 2450783/TDC/2024/Ku

Vyřizuje: Pavlína Kulinská
Tel.: 597 40 2901
E-mail: Pavlina.Kulinska@dpo.cz

Datum: 15.8.2024
platnost vyjádření 2 roky

PPS Kania s. r. o.

**Nivnická 665/10
709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

**Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s.–akce: „PD – Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny –
Rekonstrukce střechy“
Žádost o vyjádření k DSP**

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- Krátkodobá omezení v organizaci tramvajového provozu, jako je uzavření jednotlivých kolejí určených k čerpání bezpečnostních přestávek řidičů a jejich převedení na kolej jinou, než je určeno dle VJR, budou řešena operativně s výpravčím střediska Tramvaje Poruba. Dlouhodobé změny v určení kolejí k čerpání bezpečnostních přestávek řidičů v rámci haly budou s předstihem 14 dnů řešena s oddělením jízdních řádů (p. Sulowski, tel. 597 40 1154, martin.sulowski@dpo.cz).
- Dlouhodobá omezení v organizaci tramvajového provozu budou koordinována s výlukami v tramvajovém provozu tak, aby bylo maximálně využito období, kdy ve vozovně Poruba dojde k utlumení provozu, např. převedením části vozů do vozovny Moravská Ostrava nebo do areálu ÚD Martinov a naopak, aby nedocházelo k omezení v období, kdy budou ve vozovně Poruba z důvodu výluky převezeny vozy z vozovny Moravská Ostrava. Dlouhodobé výluky budou v předstihu min. 45 dní projednány na Výlukové komisi v sídle společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., kde bude předložen harmonogram stavebních prací včetně termínů jednotlivých fází výstavby (Ing. Mlčák, tel. 597 40 1175, david.mlcak@dpo.cz).
- Na ocelové konstrukci střechy je v několika místech uchycena nosná síť trolejového vedení.

Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace DPS s přihlédnutím na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Holuša
Vedoucí odboru dopravní cesta

