

Spisová značka: MUHO 5963/2025 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 41238/2025 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 04.07.2025

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 2,

k nadlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Bc. Marcel Džuba

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně**
Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2025-030387**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 5963/2025 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Nadlimitní režim**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka
ZD - Zadávací dokumentace
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotazy dodavatele

Dotazy dodavatele ze dne 03.07.2025

Dotaz č. 1

Jaká je výška kamenných obrubníků uvedených v položkách č. 62–63 v objektu 50 – Komunikace (SO 5101) – doprovodné?

Dotaz č. 2

Dále jsme v Knize povrchů a materiálu na straně 28 zaznamenali zmínku o obrubníku obloukovém, který jsme však nenalezli v soupisu prací. Prosíme o upřesnění, zda je tento prvek součástí dodávky. Pokud ano, žádáme o jeho doplnění do rozpočtu.

2. Dodatečná informace č. 2 ZD:

K dotazům ze dne 03.07.2025

K dotazu č. 1:

Výška obrubníku š. 30 činí 15 cm. Výška obrubníku š 15 činí 25 cm. Znázorněno je to mimo jiné ve výkresu D.2.3.b.7 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

K dotazu č. 2:

Tento prvek je součástí dodávky a je součástí položky 63 KAPITOLY 50 - Komunikace (SO 5101) – doprovodné.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 2 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény: <https://profil.y.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek