

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor investic a údržby

pracoviště: Národní třída 25 695 01 Hodonín

Spisová značka: MUHO 13066/2024  
Číslo jednací: MUHO CJ 82460/2024  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje: Bc. Eva Vondráčková  
Telefon: 518 316 331  
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz  
ID DS: mwvbvks  
Datum: 13.12.2024

Hrbotický Marek  
Měšťanská 36  
695 01 Hodonín

## Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „Hodonín, Masarykovo náměstí - rozšíření zásuvkových rozvodů“

**Investor:** Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 69501 Hodonín, IČ: 00284891

**Projektant:** Hrbotický Marek, Měšťanská 36, 69501 Hodonín, IČ: 68022999

Podkladem pro vyjádření byla dokumentace zpracovaná v září 2024, č. zakázky 10-2024. Předložená projektová dokumentace řeší instalaci dalších 5 ks zásuvkových skříní na Masarykově náměstí v Hodoníně, parc.č. 2883/4, 2881/12, 2879/5, 2879/1, st. 344/1, k.ú. Hodonín. Řešení sestává z návrhu na úpravu připojovací místa, nový kabelový elektrorozvod a jeho ukončení v předmětných zásuvkových skříních. Instalaci zásuvkových skříní se využítí předmětného území nemění.

V současné době jsou stávající elektrická zařízení (výsuvné a pevné zásuvkové skříně, fontána) na Masarykově náměstí připojena ze stávajícího rozvaděče, v předloženém projektu označeného jak R-Z1. Tento rozvaděč spolu s elektroměrovým rozvaděčem a přípojkovou skříní jsou vsazeny jako kompaktní celek ve zděném pilíři v prostoru městské tržnice. Stávající elektroměrový rozvaděč je vybaven nepřímým jednosazbovým měřením s předřazeným jističem  $I_n=3 \times 200A$ . Instalace dalších zásuvkových skříní si vyžádá i navýšení smluvní hodnoty odběrného místa na  $I_n=3 \times 250A$ . Vzhledem k tomu, že provedení stávajícího elektroměrového rozvaděče není v souladu s aktuálně platnými připojovacími podmínkami distributora elektrické energie, je nutno navrhnout elektroměrový rozvaděč nový. Tento bude v provedení samostatně stojícího kompaktního pilíře umístěn v těsné blízkosti stávajícího zděného pilíře. Z jeho podružné části pak bude nově připojen stávající rozvaděč R-Z1 a nový rozvaděč R-Z2 pro navrhovaných 5ks zásuvkových skříní. Nový rozvaděč R-Z2 bude osazen v těsné blízkosti nového elektroměrového rozvaděče RE. Výše uvedený záměr je zřejmý z blokového schéma, schéma RE a schéma R-Z2, která jsou nedílnou součástí předložené projektové dokumentace.

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být dodavatelem vystavena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, bez níž nelze zařízení uvést do provozu.

- Odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

**nemá námitek**

k projektové dokumentaci stavby „Hodonín, Masarykovo náměstí - rozšíření zásuvkových rozvodů“ za dodržení následujících podmínek:

- 1) V případě omezení provozu na dotčené místní komunikaci požádá investor (prováděcí firma) o vydání **povolení částečné/úplné uzavírky komunikace** – MěÚ Hodonín, odbor IaÚ dle § 24, odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. *Za MěÚ Hodonín, odbor IaÚ vyřizuje Bc. Eva Vondráčková, tel. 518 316 331.*
- 2) Pro provedení výkopových prací k uložení nebo výměně inženýrských sítí před zahájením výkopových prací požádá investor (prováděcí firma) o vydání **povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – provedení stavebních prací** MěÚ Hodonín, odbor IaÚ dle § 25, odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., které je podmíněno zaplacením správního poplatku. *Za MěÚ Hodonín, odbor IaÚ vyřizuje Bc. Eva Vondráčková, tel. 518 316 331.*
- 3) V době realizace nebude omezen plynulost a bezpečnost silničního provozu. Výkop bude označen, zabezpečen proti pádu osob a osvětlen. Po ukončení stavebních prací se provede zásyp výkopovou zeminou, přebytečná zemina bude odvezena na skládku, dotčené zpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu.
- 4) Bude zajištěno omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo plochy místní komunikace. U výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci bude zajištěna očista kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Investor (popř. realizační firma) rovněž zajistí pravidelný úklid na přilehlých místních komunikacích od nečistot (bláto, prach, suť, atd.).

Bc. Eva Vondráčková  
referent odboru investic a údržby