




VÝKOP POD KOMUNIKACÍ



VÝKOP VE VOLNÉM PROSTORU



VÝKOP V CHODNÍKU




- POZNÁMKA:
1. Pro souběhy a křížování s jinými kabely platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
 2. Přesahy sítě od okraje kabelu min. 50mm
 3. Při křížování chránek vložit protahovací drát
 4. Chráníčka přesahuje okraj cesty o 1,0m

OBJEDNATEL
Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.9 SO401, SO402, 404-409 AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Karel Říha	 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311		
VYPRACOVAL	Robert Kovář		
KONTROLOVAL	Ing. Karel Říha		
NÁZEV AKCE: Zahrada Panského domu, Uherský Brod		DATUM	12/2023
		FORMÁT	2xA4
		MĚŘÍTKO	1:20
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ KABELŮ - VZOROVÉ ŘEZY		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU D.9.14