

**Stavby Byrtus s.r.o.****Martin Byrtus****Dlouhá 401/45 A****795 01 Stará Ves**

VÁŠ DOPIS ZN.

31. 07. 2024

ČÍSLO JEDNACÍ

LCR951/004227/2024

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR0030624/2024

DATUM

05.08.2024

VYŘIZUJE

Mgr. Mlčoušek Jiří

TELEFON

956 951 241

GSM

724 523 968

E-MAIL

jiri.mlousek@lesycr.cz

**Věc:** Stanovisko správce toku**Týká se:** Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeny Správou toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, obdržela dne 31.07.2024 Vaši žádost o stanovisko správce toku k předložené projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR+DSP) stavby: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 – Bruntál“. Stavba bude dle předložené PD realizována na pozemku parcelní č. 3612/1 v k. ú. Bruntál-město, která je ve vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál. Město Bruntál je investorem plánované novostavby požární zbrojnice. Správce toku se k dané věci již vyjádřil dne 07.09.2017, pod č.j.: LCR951/004074/2017. V současné době došlo k úpravě PD (ekonomičtější varianta).

Novostavba požární zbrojnice je navržena obdélníkového tvaru, nepodsklepená o dvou podlažích. Předložený projekt řeší mimo jiné výstavbu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, odlučovače ropných látek a vodovodní přípojku pro objekt nové požární zbrojnice Bruntál. Splašková kanalizace bude napojena do místní obecní kanalizace. Vodovodní přípojka bude napojena na místní vodovod. Dešťová voda ze střechy nového objektu a zpevněných ploch bude svedena dešťovou kanalizací do vsakovací akumulací nádrže o velikosti 3,6x6,6x0,825 m o celkovém objemu 19,6 m<sup>3</sup>. Přepad z nádrže bude sveden do níže uvedeného vodního toku. Vyústění objekt bude proveden z kamenné rovinaniny.

LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry F-M je správcem drobného vodního toku Kobylí potok, protékajícího v hydrologickém pořadí č. 2-02-02-047, IDVT 10212770. Drobný vodní tok nemá v dané lokalitě vlastní parcelu toku, je nekatastrovaný a teče po soukromých pozemcích. Vyústění objekt bude dle PD umístěn na levém břehu Kobylího potoka v km cca 1,2.

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby a s realizací výše uvedené stavby, za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené PD Stavby Byrtus s.r.o.–Ing. Jaromír Lavička 04/2024.
2. Vyústění objekt bude opevněn kamennou rovinaninou o hmotnosti 100-200 kg, která bude kladena delší stranou do břehu.
3. Vyústění objekt nesmí v žádném případě zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
4. Zahájení stavby bude minimálně 5 dní předem oznámeno správci toku (postačí telefonicky).

5. Veškerý materiál v souvislosti se stavbou, který bude uložen na břehu vodního toku a napadá-li do koryta vodního toku, musí být bezesbýtku ten den odstraněn.
6. Po dokončení prací bude správce toků vyzván k převzetí koryta vodního toku.
7. Stavbou nesmí dojít k omezení práv a zájmů správce toku, dané mu zákonem č. 254/2001 Sb., a vyhláškou č. 178/2002 Sb., v platném znění.
8. Nový výústní objekt zůstane v majetku a správě investora, který je povinen jej udržovat na své náklady v dobrém technickém stavu.
9. Vlastník stavby musí vzít na vědomí odpovědnost za veškerá rizika, které z této skutečnosti vyplývají. Jde zejména o možné poškození výústního objektu při živelných událostech a následných úpravách živelných škod na vodním toku. Lesy České republiky, s. p., neponese zodpovědnost za škody způsobené na zařízeních průchodem vod.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data vydání.

S pozdravem

**Bc. Pavel Němčanský**

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s. p.

